

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3257-2025; 8537/2025

Trnava

17. 9. 2025



ROZHODNUTIE č. 435/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby a montáže pre DC rozvádzače bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“) PNM34174800, rev. 05 a PNM34174900, rev. 05, pre 3. a 4. blok JE Mochovce,

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ:

- PNM34174800, rev. 05, Plán kvality pre vybrané zariadenia – 2 etapa Rozvádzače DC

BT II Lot C6,

- PNM34174900, rev. 05, Plán kvality vybraných zariadení – 2 etapa Rozvádzače DC

BT II Lot C17.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov:

PNM34174800, rev. 03, PNM34174808, rev. 04 schválených rozhodnutím č. 228/2011,

PNM34174812, rev. 02 schválený rozhodnutím č. 630/2011,

PNM34170087, rev. 06 schválený rozhodnutím č. 76/2016 a č. 886/2012,

PNM34174900, rev. 03, PNM34174902, rev. 02, PNM34174904, rev. 03 schválených rozhodnutím č. 886/2012.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 15. 08. 2025 zn. SE/00040/011427/2025 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 18. 08. 2025 správne konanie č. UJD SR 3257-2025 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže DC rozvádzačov pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom zmien je odstránenie rozvádzača 3BUE01 a 4BUE01 z príslušných PLKVZ z dôvodu preradenia do bezpečnostnej triedy III. Bezpečnostná trieda bola zmenená z BT II na

BT III v rev. 03 úvodného projektu – špecifikácia S041408H02T.

Cieľom zmeny je zosúladiť dokumentáciu s úvodným projektom.

Zmeny nemajú negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a na existujúce zariadenia.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby a montáže pre DC rozvádzače sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34174808, rev. 06, Plán kontrol a skúšok (ITP) pre zariadenia výroby – DC rozvádzače BT II Lot C6,
2. PNM34174812, rev. 03, Plán kontrol a skúšok pre zariadenia montáž DC rozvádzačov - BT II Lot C6,
3. PNM34170087, rev. 07, Kvalifikačný program NN DC rozvádzačov BT II,
4. PNM34174902, rev. 03, Plán kontrol a skúšok (ITP) pre zariadenia výroby - Jednosmerné rozvádzače BT II Lot C17,
5. PNM34174904, rev. 05, Plán kontrol a skúšok pre montáž DC rozvádzačov – BT II Lot C17 (PLKVZ PNM34174900)
6. PNM34170474, rev. 04, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu jednosmerných rozvádzačov BT II Blok 3,
7. PNM34409963, rev. 09, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre DC rozvádzače BT II Blok 3,
8. PNM34409973, rev. 07, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD DC rozvádzačov BT II Blok 4,
9. PNM34170485, rev. 02, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu jednosmerných

rozvádzačov BT II Blok 4,

10. PNM34170093, rev. 06, Technologický postup montáže NN rozvádzačov,
11. PNM34170426, rev. 01, Technologický postup modifikácie NN rozvádzačov CI.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmena požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže DC rozvádzačov (VZ v rozsahu kapitol č. 6 PLKVZ PNM34174800, rev. 05 a PNM34174900, rev. 05) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II., § 8 ods. 1, 2, 3 príloha č. 7 písm. b), g), j), k), l) body 2 až 5, o), p), r) ako aj § 9 ods. 2, 4, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika