



Číslo: 7536/2023, spis č. UJD SR 3284-2023

Slovenské elektrárne, a.s.  
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce  
935 39 Mochovce

## **R O Z H O D N U T I E č. 2 9 0 / 2 0 2 3**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **s c h v a ľ u j e**

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,

### **zmeny v prevádzkových predpisoch s názvom**

1. PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15, v bode:
    - 3.9.20 Overenie zapracovania systému obmedzenia výkonu reaktora (RLS) od počtu pracujúcich slučiek v REŽIME 1,
  2. PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3., 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13 v bode:
    - 3.9.20 Overenie zapracovania systému obmedzenia výkonu reaktora (RLS) od počtu pracujúcich slučiek v REŽIME 1,
- v navrhovanom znení s platnosťou do ukončenia ES 3. bloku MO 34.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 12.09.2023 zn. SE/00082/011216/2023 začal dňom 12.09.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny v predpisoch PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15 a PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3., 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13. splatnosťou do ukončenia ES 3. bloku (31.10.2023).

Súčasťou podania boli nasledovné dokumenty:

1. Dočasná zmena č. 02 kapitola 3.9.20 v dokumente PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15,
2. Dočasná zmena č. 02 kapitola 3.9.20 v dokumente PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3., 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13,
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre navrhované zmeny v dokumentoch PNM3474100115 - 3LP/1001 a PNM3474100213 - 8LP/1002,
4. Nezávislé posúdenie navrhovaných zmien v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 písmeno f) a g).

Zmeny v predpisoch 3LP/1001 a 8LP/1002 spočívajú v rozšírení výnimky z LP 3.4.4, tab. 3.4.4-1 Dovoľený výkon reaktora pre účely realizácie testu 3E022/06. V priebehu realizácie testu bude dosiahnutý výkon 100,5 %  $N_{nom}$ . Následne príde k zablokovaniu vysúvania HRK, čiže výkon reaktora sa nebude zvyšovať nad hodnotu 100,5 %  $N_{nom}$ , čo je menej ako hodnota 103 %  $N_{nom}$  pre test 3(4)E036 uvedený v LP 3.9.20. Analýzy bezpečnosti pre test 3(4)E036 sú v zdôvodnení LP 3.9.20 a je zrejmé, že pokrývajú svojím rozsahom aj test 3E022/06.

Na základe predloženého hodnotenia bezpečnosti navrhovanej zmeny (podľa § 9 ods. 3 pís. f) vyhlášky č. 431/2011 Z. z.) možno konštatovať, že dočasná zmena nemá negatívny dopad na úroveň jadrovej bezpečnosti. Zmena je v súlade s PpBS MO 34 a umožňuje vykonanie testu 3E022/06 s dostatočnou rezervou do zapracovania limitačných a ochranných systémov blokov.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v prevádzkových predpisoch PNM34741001 - 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, rev. 15 a PNM34741002 - 8LP/1002 – Zdôvodnenie LaP 3., 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok, rev. 13 spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave 14.09.2023

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností