

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3285-2023; 10463/2023

Trnava

19. 12. 2023



ROZHODNUTIE č. 431/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa PNM34361188 „Aktualizovaný zoznam vybraných zariadení pre 3. blok MO34 a spoločné zariadenia 3. a 4. bloku - textová časť“, revízia č. 08.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov PNM34361188, revízia č. 05 a PNM34361189, revízia č. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 495/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00082/011168/2023 z 11. 9. 2023 začal dňom 12. 9. 2023 správne konanie vo veci schválenia kategorizácie vybraných zariadení do bezpečnostných tried v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Súčasťou schvaľovaného dokumentu PNM34361188, rev. 08 je aj grafická časť zoznamu vybraných zariadení vo forme funkčných schém P&ID.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia nespĺňa požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., pretože kategorizácia vybraných zariadení bola

vykonaná podľa požiadaviek neplatnej vyhlášky úradu č. 50/2006 Z. z. a ktorých účinnosť bola prechodným ustanovením v § 7 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. obmedzená do 31.12.2014. Z tohoto dôvodu dňa 27.9.2023 úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 311/2023 a vyzval držiteľa povolenia na odstránenie nedostatkov podania.

Úrad prijal doplnenie podania listom zn. SE/00082/014679/2023 zo dňa 24.11.2023, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 9746/2023 dňa 28. 11. 2023 (obnovenie správneho konania).

Po posúdení doplnenia podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika