

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3307-2024; 7515/2024

Trnava

26. 8. 2024



ROZHODNUTIE č. 375/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraného zariadenia (ďalej len „VZ“) – Hlavné poistné a odľahčovacie ventily kompenzátora objemu 4JEF10AA020, 4JEF10AA027 BT I, 4. bloku JE EMO.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34210739, rev. 01 a č. PNM34202282, rev. 04, schválených rozhodnutím úradu č. 849/2012.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 05.08.2024 zn. SE/00001/010253/2024 začal dňom 07.08.2024 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pre hlavné poistné

a odľahčovacie ventily kompenzátora objemu 4JEF10AA020, 4JEF10AA027. Hodnotené VZ patria do čiastkového prevádzkového súboru –Systém kompenzácie objemu 4. bloku JE EMO.

Zmeny v predložených požiadavkách na kvalitu pre etapu výroby pre hodnotené VZ dopĺňajú kvalifikačné požiadavky uzla hlavných poistných a odľahčovacích ventilov kompenzátora objemu, 4. bloku JE MO34. Do kvalifikačných požiadaviek boli doplnené výpočty zahrňujúce montáž zaslepujúcej príruby pre zaslepenie vrtania hornej príruby vlnovcových kompenzátorov 4JEF10AA020, 4JEF10AA027 na výfuku impulzných riadiacich ventilov 4JEF10AA016(17,23,24).

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby uvedených VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) „Průkazy pevnosti, seismické odolnosti a životnosti. Výpočtová zpráva. Hlavní pojistné a odlehčovací ventily systému KO – DPS 01.05 Sempell“, č. PNM34210739, rev. 03,
- 2) „Svazky a soubory dokumentace. Dokumentace rekonstrukce a repase (VPU) pro hlavní pojistné a odlehčovací ventily systému KO – DPS 01.05 Sempell“, č. PNM34202282, rev. 06,
- 3) „Verifikační protokol - Výpočtová zpráva - Hlavní pojistné a odlehčovací ventily systému KO – Sempell“, č. PNM34210935, rev. 02.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. d), g), h), i) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené úradom rozhodnutiami č. 849/2012, č. 916/2014, č. 62/2024 a č. 86/2024. Relevantný PLKVZ č. PNM34204904, rev. 07 bol schválený úradom rozhodnutím č. 86/2024.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Řízení změn dle § 9 ods. 3, písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika