

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3309-2025; 8344/2025

Trnava

10. 9. 2025



ROZHODNUTIE č. 428/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, uvedených v:

- PNM34099147, rev. 04, „Plán kvality pre vybrané zariadenia - dodávateľská fáza - Teplotné senzory BT II v rozsahu dodávky NI“
- PNM34099148, rev. 07, „Plán kvality pre vybrané zariadenia - dodávateľská fáza - Teplotné senzory BT III v rozsahu dodávky NI“.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34099147, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 319/2014 a PNM34099148, rev. 05, schváleného rozhodnutím úradu č. 431/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00040/011529/2025 z 22. 8. 2025 začal dňom 25. 8. 2025 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce podľa dokumentov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predložená dokumentácia špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných VZ pre všetky etapy jeho životnosti. Obsahuje súhrn vlastností VZ s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Stanovuje potrebné kontroly, periodicitu týchto kontrol a kontroly po oprave. Zároveň definuje požiadavky na technologické postupy, požiadavky na kontrolu a identifikáciu použitých materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol, ako aj požiadavky na kvalifikáciu VZ. Stanovuje aj kritériá prijateľnosti pri identifikovaných chybách a povinnosti prevádzkovateľa.

VZ, ktorých požiadavky na zabezpečovanie kvality sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II alebo BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou schvaľovaných dokumentov.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 9 a prílohy 5 časť II vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika