

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3400-2023; 8456/2023

Trnava

16. 10. 2023



ROZHODNUTIE č. 335/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Jadrovú a vyrad'ovacu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka č. 10788/T,

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení Javys, a. s. obsahnutých v 15-HMG-501 „Harmonogram skúšok zariadení SKR I. kategórie“, vydanie č. 3, revízia č. 1

a realizáciu zmien v prevádzkovom predpise 15-PVD-501 „Starostlivosť o zariadenia SKR“, vydanie č. 6, revízia č. 1.

Dokumenty 15-HMG-501, vyd. č. 3 a 15-PVD-501, vyd. č. 6 schválené rozhodnutím úradu č. 38/2022 ostávajú v naďalej v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti zn. 2023/06890/2200/Ora z 22. 9. 2023 začal dňom 26. 9. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a realizácie zmien v dokumentácii uvedenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Schvaľované zmeny sú formálneho charakteru a predstavujú zosúladenie s ostatnou dokumentáciou Javys, a. s.:

- odstránenie signalizácie maximálnej hladiny 6LA63 vyradenej kanalizačnej nádrže N10 v súlade s platným 15-ZOZ-802 „Zoznam vybraných zariadení pre JZ JE A1, TSÚ RAO, MSVP a FS KRAO“, vydanie č. 9,

- doplnenie výkonu predpísaných kontrol v prílohe č. 3 v súlade s platným 10-HMG-806 „Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení spaľovne PS45 v obj.809“, vydanie č. 1.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 25 atómového zákona, § 6 ods. 2, prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel D ods. 4, oddiel G ods. 1, 2, 17 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., § 18 ods. 2 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 písm. c), § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. b), g), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubný, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika