

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3401-2024; 7717/2024

Trnava

3. 9. 2024



ROZHODNUTIE č. 391/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre špeciálne snímače – analyzátory plynov (H₂, O₂) (SJZ v rozsahu prílohy č. 3 plánu kvality vybraných zariadení PNM34099146, rev. 00) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení uvedených v dokumentoch PNM34099549, rev. 01 a PNM34099553, rev. 01 schválených rozhodnutím č. 66/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 16. 8. 2024 zn. SE/00001/010861/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 19. 8. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre špeciálne snímače – analyzátory plynov (H₂, O₂) (SJZ v rozsahu prílohy č. 3 plánu

kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34099146, rev. 00) BT III pre 4. blok JE Mochovce.

VZ v rozsahu PLKVZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Predmetom schvaľovanej zmeny je aktualizácia technologického postupu PNM34099549, rev. 02 – „Špeciálne snímače BT III (H2, O2 v plyne) – Technologický postup montáže“. Technologický postup pojednáva o zmene komplexnej montáže, konkrétne upresňuje montáž prevodníka tepelnej vodivosti XMTC na panel a na meracie miesto, montáž analyzátora O2 XMO2 na panel a na meracie miesto, elektrické pripojenie a pripojenie vzorky. Ďalej je predmetom schvaľovanej zmeny aktualizácia PNM34099553, rev. 02 – „Špeciálne snímače BT III (H2, O2 v plyne) – Plán kontrol a skúšok – etapa montáže“. V tabuľke č. 3 prišlo k oprave kontrolného miesta pri 4JEF11CQ001.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy č. 7 písm. a), b), j), k), l) body 2, 3, 4, o), p), prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Zmena technickej dokumentácie PNM34099549, rev. 02 a PNM34099553, rev. 02 zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správny súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika