

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3403-2024; 7672/2024

Trnava

2. 9. 2024



ROZHODNUTIE č. 387/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení 3. bloku JE EMO – Potrubných systémov - Superhavarijné napájanie parogenerátorov v rozsahu dokumentu PNM34142135, rev. 07 a Nízkotlaká napájacia voda v rozsahu dokumentu PNM34142136, rev. 05 .

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu obsiahnutých v dokumentoch PNM34141062, rev. 10 schválenom rozhodnutím úradu č. 359/2023, PNM34141000, rev. 02 schválenom rozhodnutím úradu č. 89/2013.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 16.08.2024 zn. SE/00001/010862/2024 začal dňom 19.08.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby Potrubných systémov, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dôvodom zmeny požiadaviek na kvalitu bolo zapracovanie všetkých zmien dotknutých potrubných systémov (ďalej len „PS“) oproti úvodnému projektu, ako aj zapracovanie všetkých modifikácií týchto PS za účelom odstránenia zistených nedostatkov, po kontrole projektovej dokumentácie. Všetky zmeny (DDM, EFD, NCR) sú zdokumentované a zapracované do schvaľovanej dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Zmenené požiadavky na kvalitu výroby PS sú obsiahnuté v nasledovných dokumentoch:

1. PNM34141062, rev. 11, Izometria nízkotlakovej napájacej vody (klasifikovanej) – 3. blok.
2. PNM34141000, rev. 04, Izometria superhavarijné napájanie (Demineralizovaná voda) – 3. blok.

Hodnotenú PS sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť sú zaradené do bezpečnostnej triedy II a III.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a), b), l) body 2 až 5, písm. o), p), § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika