

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3408-2026; 8155/2026

Trnava

8. 9. 2026



## ROZHODNUTIE č. 416/2026

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce - poistné ventily bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) I v rozsahu kapitoly 1 dokumentu PNM34204862, rev. 05, ver. 01

a realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce obsiahnutých v pláne kvality PNM34204862, rev. 05, ver. 01, „PLKVZ - 2. etapa - rekonštrukcie HPV a OV KO Sempell (3. blok)“.

### Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE/01278/012017/2026/LB z 27. 8. 2026 začal dňom 28. 8. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ a schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príčinou navrhovaných zmien je určenie požiadaviek na kvalitu jednotlivých dielov uzla poistných ventilov kompenzátora objemu v prípade potreby dodávky nového náhradného dielu. Dokumenty nemenia rozsah prevádzkových kontrol alebo iných požiadaviek na kvalitu VZ, ktoré boli schválené úradom.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby VZ sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34638288, rev. 00, ver. 01, „Technická správa - rozklad“,
- PNM34638293, rev. 00, ver. 01, „Ventil - VS99K62.250.100 K 150 - HPV KO - rez“,
- PNM34638294, rev. 00, ver. 01, „Ventil - VS99K62.250.100 K 150 - HPV KO - rozklad“,
- PNM34638295, rev. 00, ver. 01, „Ventil - VS99K62.250.50G100 - OPV KO - rez“,
- PNM34638297, rev. 00, ver. 01, „Ventil - VS99K62.250.50G100 - OPV KO - rozklad“,
- PNM34638298, rev. 00, ver. 01, „Ventil - VS66.5.07-50.80.25.111.112.136 - IPV KO - rez“,
- PNM34638299, rev. 00, ver. 01, „Ventil - VS66.5.07-50.80.25.111.112.136 - IPV KO - rozklad“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT I.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako súčasť dokumentu PNM34204862, rev. 05, ver. 01.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika