

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
81109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
SE/00001/011103/2024 24. 9. 2024	UJD SR 3446-2024; 8374/2024	Katarína Lalíková / 033/5991217	24. 9. 2024

Vec

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 427/2024 zo dňa 23.09.2024

Dňa 23.09.2024 vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len úrad), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 2904/B, rozhodnutie č. 427/2024, ktorým schválil správne konanie vo veci žiadosti o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality.

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, úrad opravuje zrejmu nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia a to nasledovne:

Text rozhodnutia č. 427/2024:

„

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby a montáže pre dispečerské hovorové zariadenia, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34189461, rev. 01 pre 4. blok JE Mochovce

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov PNM34189938, rev. 00, PNM34189452, rev. 01, PNM34189453, rev. 02, PNM34189454, rev. 01 schválených rozhodnutím č. 101/2017 a PNM34188497, rev. 01 schválený rozhodnutím č. 344/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 23. 08. 2024 zn. SE/00001/009484/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 26. 08. 2024 správne konanie č. UJD SR 3461-2024 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre

etapy výroby a montáže pre dispečerské hovorové zariadenia pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dispečerské hovorové zariadenia, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapy výroby a montáže sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Predmetom zmeny je aktualizácia údajov v plánoch kontrol a skúšok pre výrobu a montáž dispečerského hovorového zariadenia a aktualizácia údajového listu. Táto zmena nemá negatívny vplyv na existujúce zariadenia, a ani na obsluhu a prevádzku zariadení.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34189938, rev. 01, Údajové listy pre klasifikované zariadenia Distribučná stojanová ústredňa a rozvodový panel,
2. PNM34189452, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Dispečerská hovorová ústredňa,
3. PNM34189453, rev. 03, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Distribučná stojanová ústredňa a rozvodový panel,
4. PNM34189454, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Nahrávacie hovorové zariadenie,
5. PNM34188497, rev. 05, Plán kontrol a skúšok pre výstavbu.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre dispečerské hovorové zariadenia (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34189461, rev. 01) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), j), k), l), ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.“

Sa nahrádza textom:

„

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre akumulátory 220 Vjs bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34180601, rev. 05, PNM34180801, rev. 05, PNM34180901, rev. 05, pre 3. a 4. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ:

PNM34180601 „Plán kvality pre vybrané zariadenie – 2. etapa, Akumulátory 220 Vjs, trieda bezpečnosti II, výrobná šarža C5, rev. 05,

PNM34180801 „Plán kvality pre vybrané zariadenie – 2. etapa, Akumulátory 220 Vjs, trieda bezpečnosti II, LOT C16, rev. 05,

PNM34180901 „Plán kvality pre vybrané zariadenie – 2. etapa, Akumulátory 220 Vjs, trieda bezpečnosti II, výrobná šarža C17, rev. 05.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34180601, rev. 03 schválený rozhodnutím č. 180/2011, PLKVZ č. PNM34180801, rev. 03 schválený rozhodnutím č. 778/2011, PLKVZ č. PNM34180901, rev. 03 schválený rozhodnutím č. 811/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 22. 08. 2024 zn. SE/00001/011103/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 23. 08. 2024 správne konanie č. UJD SR 3446-2024 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu montáže pre akumulátory 220 Vjs, pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Akumulátory 220Vjs, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II.

Dôvodom navrhovanej zmeny je aktualizácia zoznamu technickej dokumentácie v kapitole č. 1 – doplnenie technologického postupu pre montáž PNM34170094, rev. 02, ktorý dopĺňa rozsah montážnej dokumentácie v PLKVZ. Navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a tiež na prevádzku batérií, údržbu batérií a kvalifikáciu zamestnancov obsluhujúcich batérie.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

6. PNM34170094, rev. 02, Technologický postup montáže usmerňovačov, striedačov, UPS, batérií.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre akumulátory 220 Vjs (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34180601, rev. 05, PNM34180801, rev. 05, PNM34180901, rev. 05) a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34180601, rev. 05, PNM34180801, rev. 05, PNM34180901, rev. 05, sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), k), l) body 2 až 5, ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.“

V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava zrejmej nesprávnosti je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia úradu č. 427/2024.

S pozdravom

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika