



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 2097/2022, spis ÚJD SR 1264-2022

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 91/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Jadrovú a vyrad'ovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4649/B,

na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyrad'ovania jadrového zariadenia JE V1 v rozsahu realizácie projektu D4.4C „Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01“, časť DZM 5367/2019 „Montáž a pripojenie mobilného odparovacieho zariadenia“,

zároveň úrad podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia Javys, a. s.:

- **D4.4C.01/5367/2019/PK/02 „Plán kvality - Potrubné trasy pre napojenie mobilného odparovacieho zariadenia“,**

- **D4.4C.01/5367/2019/PPK/01 „Program prevádzkových kontrol pre technológiu náhradného spracovania odpadových vôd - mobilné odparovacie zariadenie“,**
- **D4.4C.01/5367/2019/PPK/02 „Program prevádzkových kontrol pre technológiu náhradného spracovania odpadových vôd - Potrubné trasy pre napojenie mobilného odparovacieho zariadenia“.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 17.01.2022 zn. 2022/00383/3200/Hlb začal dňom 19.01.2022 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyradovania jadrového zariadenia JE V1 v rozsahu realizácie projektu BIDSF D4.4C „Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01“, časť DZM 5367/2019 „Montáž a pripojenie mobilného odparovacieho zariadenia“ a schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení pre mobilné odparovacie zariadenie umiestnené na JZ JE V1.

Zmena spočíva v realizácii projektu BIDSF D4.4C „Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01“ časť DZM 5367/2019 „Montáž a pripojenie mobilného odparovacieho zariadenia“. Ide o modifikáciu pôvodného systému spracovania rádioaktívnych odpadových vôd, odparovacieho zariadenia ČN30 používaného počas prevádzky JE V1. Mobilné odparovacie zariadenie je určené hlavne na realizáciu pred-demontážnej dekontaminácie zariadení odparovacieho zariadenia ČN30 a súvisiacich zariadení. Zariadenie bude pripojené na pôvodné potrubné trasy v budove pomocných prevádzok.

K predmetnej zmene predložil žiadateľ, v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších prepisov, stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zn. 2850/2014-3.4/hp z 18. 06. 2014 z ktorého vyplýva, že navrhované činnosti nie je potrebné posúdiť podľa uvedeného zákona.

Po posúdení dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia projektu zmeny spĺňa podmienky na vydanie súhlasu podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 s prihliadnutím na § 20 ods. 4 atómového zákona v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalej žiadateľ splnil podmienky podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. o systéme manažérstva kvality (ďalej len „vyhláška“). Predložená dokumentácia systému manažérstva kvality spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 25 atómového zákona, § 5 a prílohy č. 4 vyhlášky úradu harmonogramy prevádzkových kontrol vybraných zariadení sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 vyhlášky, a plán kvality vybraných zariadení je primerane v súlade s požiadavkami § 6 a prílohy č. 5 vyhlášky.

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy BT III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 30. 3. 2022

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností
v zastúpení Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a vyradovania jadrových zariadení