

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3461-2024; 8141/2024

Trnava

16. 9. 2024



ROZHODNUTIE č. 420/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby a montáže pre dispečerské hovorové zariadenia, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34189461, rev. 01 pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov PNM34189938, rev. 00, PNM34189452, rev. 01, PNM34189453, rev. 02, PNM34189454, rev. 01 schválených rozhodnutím č. 101/2017 a PNM34188497, rev. 01 schválený rozhodnutím č. 344/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 23. 08. 2024 zn. SE/00001/009484/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 26. 08. 2024 správne konanie č. UJD SR 3461-2024 vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapy výroby a montáže pre dispečerské hovorové zariadenia pre

4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Dispečerské hovorové zariadenia, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapy výroby a montáže sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Predmetom zmeny je aktualizácia údajov v plánoch kontrol a skúšok pre výrobu a montáž dispečerského hovorového zariadenia a aktualizácia údajového listu. Táto zmena nemá negatívny vplyv na existujúce zariadenia, a ani na obsluhu a prevádzku zariadení.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34189938, rev. 01, Údajové listy pre klasifikované zariadenia Distribučná stojanová ústredňa a rozvodový panel,
2. PNM34189452, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Dispečerská hovorová ústredňa,
3. PNM34189453, rev. 03, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Distribučná stojanová ústredňa a rozvodový panel,
4. PNM34189454, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre výrobu vybraného zariadenia – Nahrávacie hovorové zariadenie,
5. PNM34188497, rev. 05, Plán kontrol a skúšok pre výstavbu.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre dispečerské hovorové zariadenia (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality PNM34189461, rev. 01) sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), j), k), l), ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika