

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3482-2023; 9504/2023

Trnava

23. 11. 2023



ROZHODNUTIE č. 384/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

1. realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) na 3. a 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“) PNM34400411, rev. 04, INCORE, PLKVZ II etapa – signálne káble, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III,
2. realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapy výroby a montáže - signálne káble (VZ uvedené v prílohe A PLKVZ PNM34400411, rev. 04,) v rozsahu dokumentov PNM34400404, rev. 04 a PNM34400956, rev. 00, BT III, na 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ PNM34400411, rev. 01, schválený rozhodnutím úradu číslo 630/2013. Ďalej sa rušia požiadavky na kvalitu predmetných VZ v rozsahu dokumentu PNM34400404, rev. 01, schválené rozhodnutím úradu číslo 717/2013. Ostatné požiadavky na kvalitu predmetných VZ schválené rozhodnutiami úradu číslo 717/2013, 325/2015, 208/2016, 558/2016 a 70/2022 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 5. 10. 2023 zn. SE/00082/012136/2023 začal dňa 6. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia:

- realizácie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ na 3. a 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v PLKVZ PNM34400411, rev. 04, INCORE, PLKVZ II etapa - signálne káble, BT III,
- realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu výroby a etapu montáže - signálne káble (VZ, uvedené v prílohe A PLKVZ PNM34400411, rev. 04,) v rozsahu dokumentov PNM34400404, rev. 04 a PNM34400956, rev. 00, BT III, na 3. a 4. blok JE Mochovce.

Predmetom realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ v PLKVZ PNM34400411, rev. 04, je aktualizácia dokumentu PNM34400404, rev. 04, a doplnenie zoznamu dokumentov v kapitole 3 pre etapu montáže v rozsahu písmena a) bodu 5.1 a 5.2 dotknutého PLKVZ. Dôvodom aktualizácie údajových listov v dokumente PNM34400404, rev. 04, bolo doplnenie nového typu signálneho kábla JC5XFOE-R, -V, /LOCA /st/ GOSP; TD00381 A, ktorý sa bude používať ako náhrada za typ JC5XFOE-R, -V, /LOCA /st/ GOSP; TD0038, ktorý spoločnosť Kabelovna Kabex a.s. prestala vyrábať.

Zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre etapy výroby a montáže sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

PNM34400404, rev. 04, INCORE, Údajové listy, signálne káble BTIII

PNM34400956, rev. 00, INCORE, Plán kontrol a skúšok etapu montáže, signálne káble.

Ostatné požiadavky na kvalitu predmetných VZ schválené rozhodnutiami úradu číslo 717/2013, 325/2015, 208/2016, 558/2016 a 70/2022 zostávajú v platnosti.

Dotknuté VZ, sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. do BT III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky podľa § 6 a prílohy 5, § 8 a prílohy 7 a spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných
službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika