

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3491-2023; 8757/2023

Trnava

25. 10. 2023



## ROZHODNUTIE č. 346/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby:

- pre zostavu meracieho zariadenia NAR-I-N v rozsahu plánu kvality PNM34400125, rev. 03
- pre signálne káble JS5XFOE-V/LOCA/o/TD00365A a JS5XFOE-R/LOCA/o/TD00365A v rozsahu plánu kvality PNM34400187, rev. 02 bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení obsiahnutých v dokumente PNM34400177, rev. 02 schváleného rozhodnutím č. 423/2014.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 6. 10. 2023 zn. SE/00082/012216/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 9. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby pre zostavu meracieho zariadenia NAR-I-N v rozsahu plánu

kvality PNM34400125, rev. 03 a pre signálne káble JS5XFOE-V/LOCA/o/TD00365A a JS5XFOE-R/LOCA/o/TD00365A v rozsahu plánu kvality PNM34400187, rev. 02 BT III pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

Zostava meracieho zariadenia NAR-I-N a signálny kábel JS5XFOE-V(R)/LOCA/o/TD00365A, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Zostava meracieho zariadenia NAR-I-N je súčasťou súboru zariadení na meranie koncentrácie bóru, ktoré zabezpečujú spoľahlivú a bezpečnú prevádzku reaktorového zariadenia v energetickom rozsahu AZ.

Dôvodom schvaľovanej zmeny je skutočnosť, že do predmetného dokumentu PNM 34400177, rev.05 bol pridaný nový typ kábla JS5XFOE-V(R)/LOCA/o/TD00365A s transparentnou farbou žíl, pretože výrobca pre daný priemer žily už nedokáže vyrobiť iné farebné varianty pre izoláciu žily. Všetky ostatné vlastnosti kábla zostávajú nezmenené. Taktiež bolo doplnené „Technické dojednání č. TD00365A.

Zdôvodnenie zmeny podľa § 9 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je súčasťou predkladaného a schvaľovaného dokumentu PNM34400177, rev. 05.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby pre zostavu meracieho zariadenia NAR-I-N v rozsahu plánu kvality PNM34400125, rev. 03 a pre signálne káble JS5XFOE-V/LOCA/o/TD00365A a JS5XFOE-R/LOCA/o/TD00365A v rozsahu plánu kvality PNM34400187, rev. 02 sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c), prílohy č. 7 písm. a), b), e), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, a § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správny súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika