

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3502-2024; 9216/2024

Trnava

21. 10. 2024



ROZHODNUTIE č. 457/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v plánoch kvality:

- 1) „PLKVZ dodávateľská fáza – impulzné rúrky BT II v rozsahu dodávky NI“, č. PNM34099143, rev. 04,
- 2) „PLKVZ dodávateľská fáza – impulzné rúrky BT III v rozsahu dodávky NI“, č. PNM34099144, rev. 05

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení 4. bloku JE EMO – impulzné rúrky SJZ č. 4JMN21CF001, 4JMN41CF001, 4JMN61CF001,

4JNF21CF001, 4JNF41CF001, 4JNF61CF001, 4KLA10CP010B, 4KLA10CP010C, 4KLA10CP011A, 4KLA10CP011B, 4KLA10CP011C, 4KLA10CP012A, 4KLA10CP012B, 4KLA10CP012C, 4KLA10CP01A, 4JEF10CL004C, 4JAZ00CL004A, 4JAZ00CL004B, 4JAZ00CL004C, 4JAZ00CL005A, 4JAZ00CL005B, 4JAZ00CL005C, 4JAZ00CL006A, 4JAZ00CL006B, 4JAZ00CL006C, 4JAZ02CL002, 4JAZ02CP001, 4JAZ60CP006B, 4JEC11CP007, 4JEC12CP007, 4JEC13CP007, 4JEC14CP007, 4JEC15CP007, 4JEC16CP007, 4JMN24CL005, 4JMN44CL005, 4JMP10CL001A, 4JMP10CL002A, 4JMP10CL003A, 4JMP10CL004A, 4JMP10CL005A, 4JMP10CL006A, 4JMP10CL007A, 4JMP10CL008A, 4JMP10CL00A, 4JMP10CL010A, 4JMP10CL011A, 4JMP10CL012A, 4PER67CP006, 4JMP10CP001, 4JMP10CP002, 4JMP10CP003, 4JMP10CP004, 4KTA11CL006.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov č. PNM34099143, rev. 03 a č. PNM34099144, rev. 04 schválených rozhodnutiami úradu č. 903/2012 a 103/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 28.08.2024 zn. SE/00001/011277/2024 začal dňom 02.09.2024 správne konanie č. UJD SR 3502-2024 vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v plánoch kvality vybraných zariadení pre impulzné rúrky 4. bloku JE EMO a správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky impulzných rúrok 4. bloku JE EMO, ktoré sú bližšie definované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny je aktualizácia predloženej dokumentácie so skutočným stavom.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky predložených vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), k), l) bod 2, písm. k) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34088224, rev. 04, Technické podmienky na bezšvové trubky z austenitickej ocele 08CH18N10T.
- 2) PNM34091412, rev. 01, Návrhová špecifikácia pre impulzné rúrky a komponenty meracích a odberových systémov.
 - 1) PNM34099152, rev. 01, IR - Plán kontrol a skúšok pre výrobu.
 - 2) PNM34099009, rev. 09, Technologický postup montáže impulzného potrubia.
 - 3) PNM34099203, rev. 03, IR komponenty - Technologický postup montáže.
 - 4) PNM34099188, rev. 03, IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých vybraných zariadení, nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu a z toho dôvodu sa dokumentácia nevypracováva. V priebehu životného cyklu predmetných vybraných zariadení môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

Príloha predloženej žiadosti č. SE/00001/011277/2024, obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedené vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II, III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika