

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3529-2023; 8900/2023

Trnava

30. 10. 2023



## ROZHODNUTIE č. 355/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“)
- vysokotlakové havarijné čerpadlá bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) ■

SJZ v rozsahu kapitoly č. 4 plánu kvality vybraných zariadení PNM34380736, rev. 07,

- čerpací agregát s čerpadlami doplnovania BT ■ SJZ v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality vybraných zariadení PNM34380526, rev. 07 , pre 3. blok JE Mochovce

a

- zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ PNM34380736 „Plán kvality vybraných zariadení – VT havarijných čerpadla – 2. etapa“, rev. 07.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34380736, rev. 06 schváleného rozhodnutím č. 118/2016 a požiadavky na kvalitu obsiahnuté v dokumente PNM34393029, rev. 02 schválený rozhodnutiami č. 999/2012 a 216/2013.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11. 10. 2023 zn. SE/00082/011991/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 12. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

VT havarijné čerpadlá a čerpací agregát s čerpadlami dopĺňovania, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT [REDACTED]

Dôvodom zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je nahradenie skrine svorkovnice u motorov čerpadiel, z dôvodu osadenia hrubších prívodných káblov v mieste inštalácie.

Nové skrine silových svorkovnic pre motory čerpadiel boli navrhnuté v súlade s normami a sú určené výhradne pre tento typ elektromotorov.

Zdôvodnenie zmeny podľa § 9 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011Z. z. je súčasťou predkladaného a schvaľovaného dokumentu PNM34380736, rev. 07 a predkladaného dokumentu PNM34380526, rev. 07.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34393029, rev. 03, Technická dokumentácia – Elektromotory pre pohony čerpadiel,
2. PNM34397008, rev. 01, Plán kontrol a skúšok – príprava výroby a výroba – Skrine silových svorkovnic pre motory čerpadiel,
3. PNM34397025, rev. 01, Svorkovnicová skriňa motora typu 1AJ4450ZX-2 – Návrhový a kontrolný výpočet.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby dotknutých VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. a), b), prílohy č. 7 písm. k), l), § 6, príloha č. 5 časť II. písm. a) až e), i), j) ako aj § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.


Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

#### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika