ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu	**Trnava**
UJD SR 3529-2026; 8735/2026	28. 9. 2026

ROZHODNUTIE č. 438/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II pre 3. blok jadrovej elektrárne Mochovce - spätné klapky v rozsahu prílohy č. 1 a prílohy č. 2 dokumentu PNM34392564, rev. 03, ver. 02

a realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce obsiahnutých v pláne kvality PNM34392564, rev. 03, ver. 02, „Plán kvality vybraného zariadenia - Revízia IPZK C148 - Armatúry - BT II - 3. blok“.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE/01317/012650/2026/LB z 10. 9. 2026 začal dňom 11. 9. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ a schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príčinou navrhovaných zmien je doplnenie požiadaviek na kvalitu spätných klapiek a ich náhradných dielov a prehodnotenie požiadaviek na inšpekčné certifikáty jednotlivých častí VZ formou rozkladu na jednotlivé prvky na základe analýzy bezpečnosti prvkov zariadenia t. j. ako ovplyvní zlyhanie daného prvku funkciu celého VZ.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže dotknutých VZ sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34638098, rev. 00, ver. 01, „Zoznam náhradných dielov - Samočinná prepúšťacia klapka DN 250“,

- PNM34638100, rev. 00, ver. 02, „Plán kontrol a skúšok - Výroba - Samočinná prepúšťacia klapka DN 250“,

- PNM34638101, rev. 00, ver. 00, „Plán kontrol a skúšok pre prevádzku a montáž náhradných dielov (ND), DN 250, 3. blok“,

- PNM34638104, rev. 00, ver. 02, „Technické a dodacie podmienky - Samočinná prepúšťacia klapka DN 250“,

- PNM34638106, rev. 00, ver. 01, „Technologický postup - Oprava, nastavenie a výmena náhradných dielov spätných klapiek prepúšťacích samo-uzamykateľných klapiek DN 250“,

- PNM34638099, rev. 00, ver. 01, „Zoznam náhradných dielov - Blok spätných klapiek DN 500 s tlmičom“,

- PNM34638102, rev. 00, ver. 02, „Plán kontrol a skúšok - Výroba - Blok spätných klapiek DN 500 s tlmičom“,

- PNM34638103, rev. 00, ver. 00, „Plán kontrol a skúšok pre prevádzku a montáž náhradných dielov (ND), DN 500, 3. blok“,

- PNM34638105, rev. 00, ver. 01, „Technické a dodacie podmienky - Blok spätných klapiek DN 500 s tlmičom“,

- PNM34638107, rev. 00, ver. 01, „Technologický postup - Oprava, nastavenie a výmena náhradných dielov spätných klapiek vákuo-barbotážneho systému“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako súčasť dokumentu PNM34392564, rev. 03, ver. 02.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika