



Číslo: 10811/2025, spis UJD SR 3535-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 520/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektu zmeny č. PZ 501720234-9 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DV45)“ na jadrovom zariadení JE EBO V-2.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 25.09.2025 zn. SE/01330/013242/2025/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 29.09.2025 správne konanie č. UJ SR 3535-2025 vo veci žiadosti o súhlas s realizáciou projektu č. PZ 501720234-9 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DV45)“ v JE EBO V-2.

Predmetom realizačného projektu č. PZ 501720234-9 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DV45)“, je výmena pôvodného relé RE 888 65265 v rozvádzači 2DV45 z dôvodu nedostatku náhradných dielov časových relé – bola ukončená ich výroba. Riešením je výmena pôvodných časových relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové časové relé 3RP2540-1BW30 od výrobcu SIEMENS.

Nové časové relé má certifikáciu pre seizmickú odolnosť ST 2a. Podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je časové relé zaradené do BT II.

Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. je predmetné časové relé klasifikované ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 8892/2025 zo dňa 01.10.2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Úrad prijal odpoveď na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR listom č. 4715/2025-11.1/pm, 60134/2025 zo dňa 27.10.2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V odôvodnení záväzného stanoviska MŽP SR č. 4715/2025-11.1/pm, 60134/2025 zo dňa 27.10.2025 sa konštatuje, že nakoľko realizácia projektu č. PZ 501720234-9 v JE EBO V-2, ktorá je predmetom tohto povolenacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povolenacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povolenacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu č. PZ 501720234-9 v JE EBO V-2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácie projektu č. PZ 501720234-9 v JE EBO V-2.

Realizácia projektu č. PZ 501720234-9 v JE EBO V-2 zároveň nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, z čoho by vyplývalo vykonanie konania v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 a 2 zákona o posudzovaní vplyvov.

Plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutom rozvádzači 2DV45 podľa Prílohy č. 5 a Prílohy č. 7 a podľa § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vrátane schváleného PKS pre dané relé, je súčasťou dokumentu MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 11, ktorý bol súčasťou projektovej zmeny PZ 501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávateľ 2DX01 a 2DW01)“, schválenej úradom rozhodnutím č. 147/2025 zo dňa 12.03.2025.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 26.11.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 26 -11- 2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnosť