

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3554-2025; 9350/2025

Trnava

14. 10. 2025



ROZHODNUTIE č. 475/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce, uvedených v pláne kvality VZ:

PNM34201796 „Revízia IPZK E7a – Hermetické potrubné priechodky 4. blok“, rev. 11

a schvaľuje

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce - hermetické potrubné priechodky v rozsahu:

- kapitoly č. 5 dokumentu PNM34201796, rev. 11, „Sekcia 02 - Revízia IPZK E7a - Hermetické potrubné priechodky 4. blok, BT2 - DN50“ bezpečnostná trieda (ďalej len „BT“) II,
- kapitoly č. 5 dokumentu PNM34201796, rev. 11, „Sekcia 08 - Revízia IPZK E7a - Hermetické potrubné priechodky 4. blok, BT3“, BT III.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34201796, rev. 10 schváleného rozhodnutím úradu č. 165/2025, ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumente PNM34213605, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 165/2025 a PNM34213604, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 369/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00040/012590/2025 z 30. 9. 2025 začal dňom 1. 10. 2025 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Zmeny v dokumente PNM34201796, rev. 11 sú nasledovné.

- Sekcia 01_BT2_DN25, kapitola 5, odstránenie priechodiek 4T-484.01, 4T-484.02 pre duplicitnú evidenciu v PNM34205771 „PLKVZ - 2.etapa - Hermetické potrubné priechodky, BTII (4.blok)“,
- Sekcia 03_BT2_DN80, zrušenie celej sekcie z dôvodu odstránenia priechodiek 4T-393, 4T-394 pre duplicitnú evidenciu v PNM34205771 „PLKVZ - 2.etapa - Hermetické potrubné priechodky, BTII (4.blok)“,
- Sekcia 08_BT3, kapitola 5, oprava zoznamu aktívnych a rezervných hermetických priechodiek podľa skutočného stavu na stavbe.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- PNM34213605, rev. 04, „Technologický postup na zaslepenie hermetických priechodiek“,
- PNM34213604, rev. 02, „Plán kontrol a skúšok na zaslepenie hermetických priechodiek“.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou dokumentu PNM34201796, rev. 11.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II alebo BT III.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika