

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3570-2023; 9136/2023

Trnava

7. 11. 2023



ROZHODNUTIE č. 364/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre 3. a 4. blok JE Mochovce:

- potrubné systémy bezpečnostnej triedy (ďalej len BT) II a BT III v rozsahu kapitoly č. 1.1 dokumentu PNM34389359, rev. 09,
- monžík 8KPK40BB001,2, BTIII,
- potrubné systémy 3FAK10BR004,007, BTIII,
- olejová nádrž 3QBR30,40,50BB001, BTIII,
- potrubné systémy BT III v rozsahu kapitoly č. 1.1 dokumentu PNM34390453, rev. 06.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch:

- PNM34389359, rev. 02, schválených rozhodnutiami úradu č. 734/2014, č. 258/2015, č. 257/2013 a č. 28/2013,
- PNM34383337, rev. 02, schválených rozhodnutím úradu č. 618/2013,
- PNM34390442, rev. 01, schválených rozhodnutiami úradu č. 258/2015 a č. 50/2013,

- PNM34383271, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 403/2013,
- PNM34390453, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 615/2013,
- PNM34390453, rev. 02, schválených rozhodnutiami úradu č. 734/2014, č. 258/2015, a č. 652/2013.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00082/012624/2023 z 12. 10. 2023 začal dňom 16. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny je aktualizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - pevnostné výpočty pre zariadenia a potrubné systémy, ktoré boli modifikované za účelom odstránenia nedostatkov zistených počas výstavby a montáže. Po realizácii čiastkových modifikácií boli čiastkové výpočty zapracované do finálnej revízie pevnostného výpočtu.

Požiadavky na kvalitu VZ sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34389359 „Kontrolný výpočet potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť. Postulácia miest roztrhnutia na základe napäťových kritérií. Výpočtový potrubný systém 3114/EM3“, rev. 09,
- PNM34383337 „8KPK40BB001,2 Monžik kontrolný výpočet“, rev. 05,
- PNM34390442 „Kontrolný výpočet potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť Výpočtový potrubný systém 3275/EM3“, rev. 03,
- PNM34383271 „3QBR30,40,50BB001 Olejová nádrž a oceľová konštrukcia Kontrolný výpočet“, rev. 04,
- PNM34390453 „Nevýpočtové hodnotenie potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť. Potrubia malého priemeru“, rev. 06.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III alebo BT II.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8 a prílohy 7 písm. h) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika