

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3617-2023; 9170/2023

Trnava

8. 11. 2023



ROZHODNUTIE č. 368/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže NN podružných rozvádzačov bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) [REDACTED] v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) PNM34174104, rev. 06 a PNM34174504, rev. 07 pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v PLKVZ: PNM34174104 „Plán kvality vybraných zariadení – 2 etapa NN podružné rozvádzače BT [REDACTED]“, rev. 06 a PNM34174504 „Plán kvality vybraných zariadení – 2 etapa NN podružné rozvádzače BT [REDACTED]“, rev. 07.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34174104, rev. 05 schváleného rozhodnutím č. 317/2013 a PLKVZ č. PNM34174504, rev. 06 schváleného rozhodnutím č. 136/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 19. 10. 2023 zn. SE/00082/010270/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 20. 10. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu montáže NN podružných rozvádzačov pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

NN podružné rozvádzače, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT [REDACTED]

Dôvodom zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je zosúladiť prípadnú nekoreláciu technických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentmi ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov.

Touto zmenou sa zvyšuje jadrová bezpečnosť samotného rozvádzača, nakoľko pôvodný návrh bol nedostačujúci vzhľadom na koreláciu nových technologických parametrov definovaných technologickými dodávateľmi s prvkami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzača.

Navrhovanými opatreniami sa v rozvádzači eliminujú možné negatívne vplyvy nekorelácie technologických parametrov zmenených technologickými dodávateľmi.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34409971, rev. 13, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
2. PNM34170483, rev. 00, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
3. PNM34409968, rev. 06, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
4. PNM34409969, rev. 01, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD PC a MCC rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
5. PNM34409972, rev. 01, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,

6. PNM34170480, rev. 00, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
7. PNM34170484, rev. 00, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
8. PNM34409970, rev. 06, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre EFD PC a MCC rozvádzače BT [REDACTED] Blok 4,
9. PNM34170482, rev. 01, Plán kontrol a skúšok (PKS) pre modifikáciu úsekových a podružných rozvádzačov BT [REDACTED] Blok 4,
10. PNM34170093, rev. 06, Technologický postup montáže NN rozvádzačov,
11. PNM34170426, rev. 01, Technologický postup modifikácie NN rozvádzačov CI.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN podružné rozvádzače (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34174104, rev. 06 a PNM34174504, rev. 07) a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v plánoch kvality PNM34174104, rev. 06 a PNM34174504, rev. 07 sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 a 2, príloha č. 5 časť II. písm. a) až k), § 8 ods. 1 písm. b), c), príloha č. 7 písm. a), b), k), l) body 2 až 5, ako aj § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.


Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika