

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3733-2022; 9011/2022

Trnava

28. 11. 2022



ROZHODNUTIE č. 320/2022

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre signálne ovládacie káble bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III v rozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34138153, rev. 05 a č. PNM34138227, rev. 07 pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre signálne ovládacie káble v rozsahu podľa dokumentov č. PNM34138153, rev. 05 a č. PNM34138227, rev. 07 pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34138153, rev. 03 a č. PNM34138227, rev. 04 schválených rozhodnutím úradu č. 610/2014. Taktiež sa rušia platnosti požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže uvedené v dokumentoch č. PNM34138123, rev. 04, č. PNM34136712, rev. 07, č. PNM34136714, rev. 04, č. PNM34136624, rev.

05, č. PNM34136626, rev. 04, č. PNM34138121, rev. 03, č. PNM34138123, rev. 04 schválených rozhodnutím číslo 166/2015.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami ÚJD SR číslo 610/2014, 166/2015 a 70/2022 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 4. 11. 2022 zn. SE/2022/037559 začal dňom 7. 11. 2022 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu montáže pre signálne ovládacie káble BTII a BTIII pre 4. blok JE Mochovce.

Signálne ovládacie káble, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BTII a BTIII.

Zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ boli vynútené zmenou montážnej organizácie a vypracovaním novej montážnej dokumentácie pre vybrané zariadenia v súlade s certifikovaným systémom manažérstva kvality novej montážnej organizácie.

Schvaľované zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok počas a po ukončení etapy montáže. Postupy pri realizácii skúšok obsahujú aj akceptačné kritériá a spôsob dokumentovania skúšok po ukončení etapy montáže.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže káblov sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34417159 – Plán kontrol a skúšok pre metalické káble BT II, rev. 06.
2. PNM34417160 – Plán kontrol a skúšok pre metalické káble BT III, rev. 07.
3. PNM34417155 – Postupy kontrol a skúšok pre montáž, rev. 01.
4. PNM34417156 – Technologický postup pre pokládku, ukončovanie, pripojenie káblov a montáž uzemnenia, rev. 01.
5. PNM34417151 – Technologický postup montáž káblových nosných systémov, rev. 00.
6. PNM34417153 – Plán kontrol a skúšok (ITP) káblových trás, rev. 04.
7. PNM34417152 – Program individuálnych skúšok – káblové trasy, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek systému zabezpečenia kvality sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), k), l) bod 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika