

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3767-2024; 9280/2024

Trnava

23. 10. 2024



## ROZHODNUTIE č. 460/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre káble (vybrané zariadenia v rozsahu plánu kvality PNM34372144, rev. 00) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 4. blok JE Mochovce v rozsahu predkladanej technickej dokumentácie.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení uvedených v dokumente PNM34367224, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 315/2015.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 2. 10. 2024 zn. SE/00001/012952/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 4. 10. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre

etapu montáže pre káble (vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) v rozsahu plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) PNM34372144, rev. 00) BT III pre 4. blok JE Mochovce.

VZ v rozsahu PLKVZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Predmetom schvaľovanej zmeny je aktualizácia technickej dokumentácie PNM34367224, rev. 06 – „Plán kontrol a skúšok (PKS) pre montáž káblov, pomocných oceľových konštrukcií, káblových roštov a žľabov“. Jedná sa o doplnenie nových referenčných dokumentov, zrušenie pôvodných kontrolných operácií B až T, zlúčenie pôvodných kontrolných operácií U a V do jednej spoločnej operácie s novým kódom B, aktualizovanie identifikačných údajov káblov, doplnenie nových káblov, zrušenie nepotrebných káblov, zmena prierezov a typov káblov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy č. 7 písm. a), b), e), j), k), l) body 2, 3, 4, 5, o), p), r), prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

**Ing. Juraj Homola**  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika