

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3796-2023; 9940/2023

Trnava

5. 12. 2023



## ROZHODNUTIE č. 413/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre 6 kV rozvádzače (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení PNM34171008, rev. 08) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 3. a 4. blok JE Mochovce

a

· realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality vybraných zariadení PNM34171008, rev. 08.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality vybraných zariadení PNM34171008, rev. 07 schváleného rozhodnutím č. 151/2016.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 8. 11. 2023 zn. SE/00082/013825/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 14. 11. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre 6 kV rozvádzače (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení PNM34171008, rev. 08) a schválenia zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34171008, rev. 08 pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

Striedavé rozvádzače 6 kV systému, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Dôvodom zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení je zosúladenie prípadnej nekorelácie technologických parametrov daných zoznamami spotrebičov technologických dodávateľov s komponentami ochrany a ovládacích prvkov elektrických vývodov rozvádzačov tak, aby z hľadiska funkčnosti zodpovedali požiadavkám definovaným v zoznamoch spotrebičov. Navrhovanými opatreniami sa eliminujú možné negatívne vplyvy od rozvádzačov na existujúce objekty a zariadenia pre všetky súvisiace aktivity pri inštalácii, kontrole, skúškach, údržbe a prevádzke zariadení. Touto zmenou sa zvyšuje jadrová bezpečnosť samotného rozvádzača.

Komponenty, ktoré budú použité na úpravu rozvádzača, spĺňajú kvalifikačné požiadavky definované v metodike PNM34082030, rev. 01. Kvalifikácia týchto komponentov je zdokumentovaná v kvalifikačnej dokumentácii PNM34171013, rev. 03. Navrhované opatrenia nemajú negatívny vplyv na prevádzku a údržbu rozvádzačov, tiež na kvalifikáciu zamestnancov obsluhujúcich rozvádzače.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné vybrané zariadenia sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34170092, rev. 02, Technologický postup montáže 6 kV rozvádzačov.
2. PNM34810442, rev. 03, Technologický postup montáže 6 kV rozvádzačov pre STI.
3. PNM34170614, rev. 02, Technologický postup modifikácií 6 kV rozvádzačov.
4. PNM34170462, rev. 03, Plán kontrol a skúšok pre modifikáciu 6 kV rozvádzačov BT III, 3. blok.
5. PNM34409951, rev. 08, Plán kontrol a skúšok pre EFD 6 kV rozvádzačov BT III, 3. blok.
6. PNM34409952, rev. 06, Plán kontrol a skúšok pre EFD 6 kV rozvádzačov BT III, 3. blok.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 37/2011, 416/2011, 151/2016.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre 6 kV rozvádzače (SJZ v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení PNM34171008, rev. 08) a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v pláne kvality PNM34171008, rev. 08 sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c), prílohy č. 7 písm. a), b), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, § 6 ods. 1 a 2,

prílohy č. 5 časť II. ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.


Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika