

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3884-2022; 9631/2022

Trnava

16. 12. 2022



ROZHODNUTIE č. 344/2022

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre AC rozvádzače pre ohrieváky vody horúcej rezervy bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34184061, rev. 03

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre AC rozvádzače pre ohrieváky vody horúcej rezervy uvedené v dokumente č. PNM34184061, rev. 03 pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34184061, rev. 01 schváleného rozhodnutím úradu č. 688/2013. Taktiež sa rušia platnosti požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže uvedené v dokumentoch č. PNM34138585, rev. 01, č. PNM34136768, rev. 02, č. PNM34136712, rev. 04, a č. PNM34138121, rev. 01 schválených rozhodnutím číslo 688/2013.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutím ÚJD SR číslo 688/2013 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 16. 11. 2022 zn. SE/2022/039096 začal dňom 21. 11. 2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapy výroby a montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre AC rozvádzače pre ohrieváky vody horúcej rezervy pre 4. blok JE Mochovce.

AC rozvádzače pre ohrieváky vody horúcej rezervy, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BTII.

Zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ boli vynútené zmenou montážnej organizácie a vypracovaním novej montážnej dokumentácie pre vybrané zariadenia v súlade s certifikovaným systémom manažérstva kvality novej montážnej organizácie.

Schvaľované zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok počas a po ukončení etapy výroby a montáže. Postupy pri realizácii skúšok obsahujú aj akceptačné kritériá a spôsob dokumentovania skúšok po ukončení etapy výroby a montáže.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže rozvádzačov sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34138585 – Dátový list AC rozvádzača ohrievačov horúcej vody, rev. 02.
2. PNM34136768 – Program preberacích skúšok na mieste, rev. 04.
3. PNM34417155 – Postupy kontrol a skúšok pre montáž, rev. 01.
4. PNM34417135 – Plán kontrol a skúšok (PKS) pre montáž NN podružných rozvádzačov BT II Blok 4, rev. 01.
5. PNM34417148 – Technologický postup montáže NN rozvádzačov, rev. 01.
6. PNM34417157 – Program individuálnych skúšok NN rozvádzačov, rev. 04.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek systému zabezpečenia kvality sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), j), k), l) bod 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika