



Číslo: 2328/2021, spis UJD SR 48-2021

Podľa rozdeľovníka

## **R O Z H O D N U T I E č. 1 1 7 / 2 0 2 1**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh Slovenských elektrární, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 2904/B, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce (ďalej len stavebník) a podľa § 82 stavebného zákona

### **p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y**

#### **SO 806/1-05 Ochranná bariéra – 3. blok.**

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2477/335 – OB 3/1 a 2477/338 – OB 3/2 zastavané plochy v k. ú. Mochovce, v areáli 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce – lokalita 1.

Úrad podľa § 82 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí:

1. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) doplniť do technickej správy resp. projektovej dokumentácie vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení.
2. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. označiť bezpečnostným značením zvýšené betónové stupne pre ochranné bariéry.
3. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. z hľadiska korózie na primárnej časti ošetriť náterom jednotlivé zvarové spoje.

Zistené nedostatky treba odstrániť v lehote do **30.05.2021** a ich odstránenie oznámiť príslušnému inšpektorátu práce a úradu.

## Odôvodnenie

Na základe žiadosti Slovenských elektrární, a. s., zn. SE/2020/063994 z 21.12.2020 začal úrad dňom 23.12.2020 kolaudačné konanie na stavbu „SO 806/1-05 Ochranná bariéra – 3. blok“, ktorá sa nachádza v areáli 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce – lokalita 1. Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 290/2010 zo 16. 08. 2010.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania bolo účastníkovi konania a dotknutým orgánom zaslané listom č. 315/2021 z 15.01.2021.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 26.01.2021 v areáli Slovenských elektrární, a. s., 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce – lokalita 1.

Stavebník predložil tieto doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- sprievodnú technickú dokumentáciu (certifikáty, vyhlásenia o zhode, osvedčenia, protokoly o vstupnej kontrole, o skúškach, protokoly o kontrolách pred injektážou, vizuálnych skúškach zvarov, o vŕtaní mikropilót, o ukončení montáže),
- zápisnice z prevzatia a odovzdania objektu SO 806/1-05.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bolo zaslané v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona oznámenie o začatí kolaudačného konania, kópia žiadosti stavebníka a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp z 28.04.2010 pod názvom „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x400 MW 3. stavba“. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečil stavebník.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v stanovisku č. PHZ-OPP4-2021/002208-002 z 26.01.2021, doručenom na úrad 03.02.2021, súhlasilo s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.

MŽP SR v rámci kolaudačného konania a po posúdení písomného vyhodnotenia splnenia podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR vydanom pod č. 395/2010-3.4/hp z 28.04.2010 v záväznom stanovisku č. 819/2021-3.4/zg, 8446/2021 z 03.02.2021, doručenom na úrad 16.02.2021, konštatuje, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SO 806/1-05 Ochranná bariéra – 3. blok“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 395/2010-3.4/hp z 28.04.2010 a jeho podmienkami.

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky, uvedené v záväznom stanovisku IPNR/IPNR\_OBOZP/BEZ/2021/4371-2021/1190 z 27.01.2021. Zistené nedostatky bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, resp. neboli predložené doklady, ktorými sa mal preukázať bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra vyjadril nesúhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Lokalitní inšpektori úradu zistili nedostatky, na základe ktorých nesúhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Z týchto dôvodov úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 25/2021 z 29.01.2021 a zároveň vyzval stavebníka, aby v lehote do 26.02.2021 svoj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia doplnil o súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra a odstránenie nedostatkov zo zistenia úradu.

Po opätovnej kontrole dňa 04.02.2021 Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-8-12-2.2/ZS-C22,C23-21 BEZ/2021/4589 zo 04.02.2021, v ktorom uvádza, že závažné nedostatky brániace vydaniu súhlasu boli odstránené. Zostávajúce nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra súhlasil s vydaním rozhodnutia na užívanie stavby za podmienky, že tieto nedostatky stavebník odstráni v termíne do 30.05.2021 a ich odstránenie nahlási príslušnému inšpektorátu práce a úradu.

Listom zn. SE/2021/007208 z 25.2.2021 bola dňa 26.2.2021 úradu predložená na DVD nosiči dokumentácia, ktorou stavebník dokladoval odstránenie zistení úradu z miestneho zisťovania. Úrad po jej posúdení považuje požiadavku na preukázanie predpísaného spôsobu a hodnoty predpätia a utiahnutia kotviacich svorníkov pylónov za splnenú. Taktiež akceptuje doloženie prehlásenia výrobcu o zhode vyhotovenej konštrukcie podľa STN EN 1090 v triede vyhotovenia EX2. Zároveň úrad posúdil overenie a zdokladovanie kvality a vlastností materiálov ocelevej konštrukcie, popísané v správe PNM34483891, rev. 00, vrátane priloženého stanoviska konštruktéra. Úrad nemá výhrady k preukázanému postupu, kritériám, prijatým opatreniam, ako ani k interpretácii záverov materiálového posúdenia. Týmto úrad považuje technické pripomienky k SO 806/1-05 OB 3/1 a 3/2 za zdokladované. Plánovaná výmena svoriek s porušenou galvanickou úpravou povrchu musí byť zrealizovaná do času, kedy by mohla prípadná korózia ovplyvniť funkčnosť sekundárnej siete predmetnej konštrukcie.

Ostatné dotknuté orgány sa kolaudačného konania nezúčastnili, ani neoznámili svoje stanovisko.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Drobné zmeny sú zaznamenané v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 530,- € (slovom päťstotridsať euro) bol stanovený podľa zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov V. časť, pol. č. 62a písm. g) a uhradený bankovým prevodom.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

V Trnave dňa 15.04.2021

Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Toto rozhodnutie 117/2021 (48/2021) má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené (v prípade ÚJD SR zverejnené) po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle ÚJD SR ([www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk)) v sekcii „Správne konania“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy ([www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk)). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

Odtlačok pečiatky, podpis .....

Odtlačok pečiatky, podpis .....

**Doručí sa:**

1. Slovenské elektrárne, a.s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
2. Obec Nový Tekov, starosta obce, 935 33 Nový Tekov
3. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
4. MV SR - P HaZZ SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
5. ObÚŽP Levice, odb. OZŽP – OH, Dopravná 14, 934 03 Levice
6. ObÚŽP Levice, odb. OZŽP – ŠVS, Dopravná 14, 934 03 Levice
7. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
8. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1