



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 1458/2022, spis UJD SR 6-2022

Slovenské elektrárne, a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. 78 / 2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – Vzduchotechnické potrubie, BT III, blok 4“, č. PNM34193679, rev. 03

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – vzduchotechnické potrubie dieselgenerátorovej stanice v rozsahu podľa kapitoly č. 4 dokumentu č. PNM34193679, rev. 03, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 4. bloku JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 21.12.2021 zn. SE/2021/044312 začal dňom 28.12.2021 správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – vzduchotechnické potrubie, BT III, blok 4“, č. dokumentu PNM34193679, rev. 03 a schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – vzduchotechnické potrubie pre 4. blok, čiastkového prevádzkového súboru – vzduchotechnika 3. a 4. bloku JE EMO34.

Predložené požiadavky na zabezpečovanie kvality obsiahnuté v predmetnom pláne kvality a požiadavky na kvalitu VZ, sú vypracované pre potrubné trasy vzduchotechniky slúžiace na chladenie miestnosti elektrických rozvodní v objekte dieselgenerátorovej stanice (ďalej len „DGS“) 4. bloku JE EMO 34.

Predložený plán kvality špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby a výroby, etapy dopravy a skladovania, montáže, predprevádzkových kontrol, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby pre vybrané vzduchotechnické potrubie DGS 4. bloku JE EMO 34. Zároveň špecifikuje požiadavky na technologické postupy, spôsob a rozsah kontrol, identifikáciu, sledovanosť a vedenie záznamov.

Na základe posúdenia predmetného plánu kvality VZ v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že predmetný plán kvality primerane spĺňa podmienky vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť I a II. písm. a) až p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky hodnotených VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 a prílohy č. 7 písm. b) až e), g), h), j), k), l) body 2 až 5, písm. p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Seizmická výpočtová správa, č. PNM34193682, rev. 04,
2. Technologické postupy pre vnútorné chladiace a vonkajšie kondenzačné jednotky, č. PNM34193697 rev. 02,
3. Technologické postupy (skladovanie, balenie, manipulácia, doprava, atď.), č. PNM34193670, rev. 04,
4. VZT vybrané zariadenia PKS pre výrobu“, č. PNM34193667, rev. 05,
5. VZT vybrané zariadenia FAT, č. PNM34193668, rev. 02,
6. VZT vybrané zariadenia PKS pre montáž; blok 4, č. PNM34193696, rev. 02,
7. Zoznam VZT potrubných trás, č. PNM34193689, rev. 01,
8. Návod k obsluhu a údržbe, č. PNM34193640, rev. 01.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 24.02.2022

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností
v zastúpení

Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a vyradovania
jadrových zariadení