



Číslo: 1976/2025, spis UJD SR 677-2025 (1927-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 109/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **na realizáciu zmeny podľa projektu PZ501702080 - „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania – 2. blok“ na jadrovom zariadení JE EMO 1, 2.**

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

- **zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 2. bloku JE EMO 1, 2 sú obsiahnuté v dodatku č. 16 individuálnom programe zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) č. L 2/2:**
 - **„Rozvádzač UNIBLOK – Istič LSN10D/1 - dodatok č. 16, rev. 00“, č. dokumentu: IPZK-EMO/52014/039-01.**

- **zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1, 2 v rozsahu dodatku č. 16:**

- „Rozvádzač UNIBLOK – Istič LSN10D/1 - dodatok č. 16, rev. 00“,
č. dokumentu: IPZK-EMO/52014/039-02.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 04.03.2024 zn. SE/00540/003255/2024/Ga začal dňom doručenia žiadosti na úrad 05.03.2024 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektu PZ501702080 - „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania – 2. blok“ a žiadosť o schválenie zmeny formou dodatku č. 16 IPZK L 2/2 a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu JE EMO 1, 2.

Predmetom projektu trvalej zmeny PZ501702080 - „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania“ je výmena existujúceho analyzátoru Bran Luebbe, ktorý bude nahradený novým analyzátorom Dual RFIC ICS-6000 Integral.

Projekt elektro rieši výmenu napájacieho ističa QF1 (LSN 10D/1 s pomocným kontaktom LSN11), ktorý je umiestnený vo vybranom rozvádzači 2BJB47 za nový modulárny istič iC60N 16C/1 od výrobcu Schneider electric za účelom zvýšenia prúdovej rezervy na danom vývode pre napájanie analyzátoru Bran Luebbe.

Nový istič s pomocným kontaktom je adekvátnou náhradou pôvodného komponentu a je potrebné ho osadiť do rozvádzača 2BJB47 do poľa č. 6, a tým zachovať pôvodnú fyzickú separáciu jednotlivých bezpečnostných systémov a odolnosť proti účinkom skratových prúdov.

Podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je nová typová náhrada – istič iC60N 16C/1 zaradený do bezpečnostnej triedy III a má certifikáciu pre seizmickú odolnosť 2b.

Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. je predmetný istič iC60N 16C/1 ako vyhradené technické zariadenie skupiny B.

Jadrová bezpečnosť sa realizovaním navrhovaných zmien dostáva na novú vyššiu úroveň.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 2181/2024 zo dňa 06.03.2024 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok). Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 121/2024 zo dňa 06.03.2024 správne konanie prerušil ku dňu 21.03.2024 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Listom od MŽP SR č. 1256/2024-1.7/bd, 39807/2024 zo dňa 04.06.2024 prijal úrad žiadosť o doručenie potrebných podkladov, bez ktorých nie je možné vyhodnotiť, či návrh na začatie povoľovacieho konania je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. Úrad listom 5945/2024 zo dňa 03.07.2024 zaslal na MŽP SR odpoveď k žiadosti o doručenie potrebných podkladov. SE, a.s. listom č.

9549/2024 zo dňa 28.10.2024 doplnili žiadosť na realizáciu PZ501702080 o dokument - „Vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR“. Doplnenie žiadosti bolo úradom postúpené na MŽP SR listom č. 9631/2024 zo dňa 04.11.2024.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 28.01.2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR list č. 4748/2025-1.11/pm 54638/2024 zo dňa 28.01.2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia zmeny podľa projektu PZ501702080 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povolenacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia zmeny podľa projektu PZ501702080 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii zmeny podľa projektu PZ501702080 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu kategorizovaného podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
2. Nezávislé posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie, konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu PZ 501702080 pre JE EMO 1, 2 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 časť II. písm. a) až l), n), p), prílohy č. 7 písm. a), b), i), j), k), l), body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q), r) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3, časť B, diel I, bod O) vyhlášky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. a č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 28.02.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 28-02-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 17-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 18-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika