



Číslo: 1704/2025, spis UJD SR 706-2025 (2090-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 80/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu zmeny PZ502240176
„Výmena ochrany elektromotora čerpadla 2KLA99AP101“ pre JE EMO 1,2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2 obsiahnuté v revízii č. 02 plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“)

č. L31/1 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV“,
č. dokumentu: PLKVZ - EMO/52014/035-01, rev. 00,

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu PLKVZ č. L31/1 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV“, rev. 02,
č. dokumentu: PLKVZ - EMO/52014/035-02, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 19. 3. 2024 zn. SE/00618/004007/2024/PJ začal dňom 22. 3. 2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny PZ502240176 „Výmena ochrany elektromotora čerpadla 2KLA99AP101“, vo veci schválenia PLKVZ č. L31/1 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV“, rev. 02 a vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2.

Predmetom projektu PZ502240176 je výmena ochrany elektromotora za účelom zvýšenia prúdovej záťaže na danom vývode. Zoznam zariadení, ktoré sú priamo dotknuté týmto projektom, je špecifikovaný realizačným projektom pred výmenou komponentov v rozvádzači 2BFA01. Konkrétne sa jedná o vývod pre napájanie čerpadla 2KLA99AP101. Účelom je zabezpečenie možnosti výmeny elektromotora uvedeného čerpadla pri jeho poruche aj za zariadenie s vyšším menovitým prúdom.

Predmetom revízie č. 02 k IPZK L 31/1 je rozvádzač UNIBLOK na pozícii 2BFA01 a jeho parciálne komponenty istič QF1 (typ NSX160F) a prúdový transformátor CLB2.65. Jedná sa o ich výmenu za nové vyššie modely tej istej typovej rady. Navrhované komponenty sú od výrobcov Schneider electric a MT-Brno a sú určené na používanie pod vyšším zaťažením

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 2776/2024 zo dňa 26. 3. 2024 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 138/2024 zo dňa 26. 3. 2024 správne konanie prerušil, následne dňa 10. 4. 2024 prerušenie konania správoplatnil. Listom MŽP SR č. 1256/2024-1.7/bd, 38362/2024 zo dňa 30. 5. 2024 prijal úrad žiadosť o doručenie potrebných podkladov, bez ktorých nie je možné vyhodnotiť, či návrh na začatie povoľovacieho konania je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. Úrad listom 5672/2024 zo dňa 24. 6. 2024 zaslal MŽP SR odpoveď k žiadosti o doručenie potrebných podkladov. SE, a.s. listom č. 9175/2024 zo dňa 16. 10. 2024 doplnili na úrad samotnú žiadosť na realizáciu PZ502240176 o „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR“. Toto vyjadrenie bolo listom č. 9214/2024 zo dňa 21. 10. 2024 odoslané na MŽP SR.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 22. 1. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-1.11/pm, 54626/2024 zo dňa 20. 1. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia zmeny podľa projektu PZ502240176 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povolenacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia zmeny podľa projektu PZ502240176 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii zmeny podľa projektu PZ502240176 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ďalej bol na úrad predložený dokument:

- EMO/52014/035-03, rev. 00 v súlade § 9 ods. 3 písm. a) až e),
- EMO/52014/035-04, rev. 00 v súlade § 9 ods. 3 písm. f)
- EMO/52014/035-05, rev. 00 v súlade § 9 ods. 3 písm. g)

vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny PZ502240176 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), prílohy č. 7 písm. a), b), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., č. 104/2016 Z. z. a spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov.

Trnava 20. 2. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 20-02-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: -7-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: -8-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť