

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 727-2026; 3800/2026

Trnava

27. 4. 2026



ROZHODNUTIE č. 189/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny

1. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v dodatku č. 17 individuálneho programu zabezpečovania kvality IPZK č. DRJ-012/82 – Hydraulické časti HCC

Dodatok č. 17 ND - dodávka náhradných dielov, rev. 02,

2. požiadaviek na kvalitu VZ – hlavné cirkulačné čerpadlá, 3. a 4. blok JE EBO V-2.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 04. 03. 2025 č. SE/00511/003169/2025/Mc začal dňom 05. 03. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmien:

- a) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – 3. a 4. bloku JE EBO V-2, obsiahnutých v Dodatku č. 17 k IPZK č. DRJ-012/82 uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
- b) požiadaviek na kvalitu VZ – hlavné cirkulačné čerpadlá, 3. a 4. blok JE EBO V- 2.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 228/2025. Nedostatky sú uvedené v rozhodnutí úradu č. 228/2025. Rozhodnutie č. 228/2025 nadobudlo právoplatnosť 23. 04. 2025.

Dňa 20. 06. 2025 úrad dostal list č. SE/00511/008786/2025/Mc so žiadosťou o predĺženie termínu na odstránenie nedostatkov podania uvedených v rozhodnutí úradu č. 228/2025 o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení dôvodov s novou lehotou súhlasil a rozhodnutím č. 320/2025 zo dňa 30. 06. 2025 predĺžil lehotu na doplnenie podania o 60 dní.

Úrad obdržal dňa 21. 08. 2025 doplnené podanie listom č. SE/00511/011613/2025/Mc zo dňa 20. 08. 2025 o požadované revidované plány kontrol a skúšok, v JE EBO V-2 schválené technické dodacie podmienky pre dodávku predmetných náhradných dielov (súčasťou je zoznam náhradných dielov), pôvodnú výkresovú dokumentáciu a výkresovú dokumentáciu nových náhradných dielov. Posudzovateľ po kontrole predloženej dokumentácie identifikoval nezrovnalosti v označení niektorých dokumentov a v uvedení značiek materiálov nových náhradných dielov a následne telefonicky vyzval zástupcu žiadateľa o predloženie dokumentácie s odstránenými nedostatkami.

Listom č. SE/00511/015196/2025/Mc zo dňa 04. 11. 2025 žiadateľ doplnil podanie o revidovaný dodatok č. 17 IPZK č. DRJ-012/82, rev. 01, o revidované plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až g) a revidované technické dodacie podmienky pre dodávku predmetných náhradných dielov (súčasťou je zoznam náhradných dielov). Posudzovateľ po kontrole predloženej dokumentácie opäť identifikoval nezrovnalosti v označení niektorých dokumentov a v uvedení značiek materiálov nových náhradných dielov a následne telefonicky vyzval zástupcu žiadateľa o predloženie dokumentácie s odstránenými nedostatkami.

Dňa 17. 12. 2025 úrad obdržal doplnené podanie listom č. SE/00511/017746/2025/Mc zo dňa 16. 12. 2025 o upravenú prílohu č. 1 technických dodacích podmienok, výkres č. 317-01-2115RI a upravený zoznam zdrojových výkresov. Posudzovateľ po kontrole predloženej dokumentácie znova identifikoval nezrovnalosti v označení niektorých dokumentov a v uvedení značiek materiálov nových náhradných dielov a následne telefonicky vyzval zástupcu žiadateľa o predloženie dokumentácie s odstránenými nedostatkami.

Žiadateľ listom č. SE/00511/003053/2026/Sa zo dňa 26. 02. 2026 doplnil podanie o revidovaný dodatok č. 17 IPZK č. DRJ-012/82, rev. 02, o revidované plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až g), rev. 02 a o revidované technické dodacie podmienky č. TP-001/25, rev. 00, verzia 02 a úrad dňa 26. 02. 2026 obnovil správne konanie.

Zmena spočíva v doplnení nových požiadaviek na zabezpečovanie kvality, uvedených v predložennom dodatku IPZK a v doplnení technickej dokumentácie obsahujúcej nové požiadavky na kvalitu dotknutých VZ, vyvolaných nutnosťou obstarania nových náhradných dielov. Dodávateľom nových náhradných dielov je spoločnosť SIGMA DIZ spol. s r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou SIGMA GROUP a.s., Lutín, a táto je nástupníckou spoločnosťou montážnej spoločnosti pôvodných hlavných cirkulačných čerpadiel v JE EBO V-2.

Predložený dodatok IPZK definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy výroby a dodávky nových náhradných dielov pre

posudzované VZ. Plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je obsiahnuté v Prílohe č. 3 a č. 4 listu č. SE/00511/003053/2026/Sa.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby nových náhradných dielov predmetných VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v dokumentoch:

- Technické a dodacie podmienky – Dodávky náhradných dielov pre hlavné cirkulačné čerpadlá (zoznam náhradných dielov, výkresová dokumentácia, plány kontrol a skúšok, parametre prostredia), č. TP 001/25, rev. 00, verzia 02,
- Dodatok č. 17 IPZK č. DRJ-012/82, rev. 02.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. a), b), c), e), g), l) bod 2, § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie I a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korespondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

