



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 380/2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 2 / 2 0 2 1

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na prevádzku 3. a 4. bloku JE EBO V2 uvedenú v dokumente

„Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2“, č. 6-PCP/001, vyd. 05, rev. 00.

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie nasledovnej podmienky:

- 1) „Prevádzkovú kontrolu tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej strany v oblasti nátrubkov reaktora a dna vykonávať v osemročných intervaloch, vždy po štyroch rokoch od vykonania kontroly z vnútornej strany. Kontrolu valcovej časti tlakovej nádoby reaktora v oblasti aktívnej zóny reaktora zvonku vykonávať v štvorročnom intervale.“

Toto rozhodnutie ruší platnosť podmienky č. 1 rozhodnutia úradu č. 210/2008.

Toto rozhodnutie zároveň ruší platnosť dokumentu „Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2“, č. 6-PCP/001, vyd. 04, rev. 00, schváleného rozhodnutím úradu č. 271/2018.

Odôvodnenie.

Úrad na základe Vašej žiadosti z 6.10.2020 zn. SE/2020/050368/Ďu začal dňom 12.10.2020 správne konanie vo veci schválenia zmeny podmienky č. 1 rozhodnutia úradu č. 210/2008 v znení „*Kontrolu tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej strany vykonávať v osemročných intervaloch, vždy po štyroch rokoch od vykonania kontroly z vnútornej strany.*“ pre 3. a 4. blok JE EBO V2.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 316/2020 dňa 23.11.2020.

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2020/063407/Ďu, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 8927/2020 dňa 21.12.2020 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 316/2020 a to:

- 1) Dokument „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2“, č. 6-PCP/001, vyd. 05, rev. 00, so zapracovanou zmenou podmienky č. 1 rozhodnutia úradu č. 210/2008.
- 2) Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. v súvislosti s predmetnou zmenou.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 16 písm. a) až o) vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam a § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Úrad takisto po posúdení predloženej a súvisiacej dokumentácie obsiahnutej v spise úradu č. 677-2020, ku ktorému prislúchajúce správne konanie úrad zastavil rozhodnutím č. 101/2020, dospel k záveru, že podmienku č. 1 rozhodnutia úradu č. 210/2008 je možné zrušiť a rozhodnutie naviazať na novú podmienku uvedenú vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podmienka č. 1 bola v rozhodnutí č. 210/2008 uložená z dôvodu zabezpečenia tzv. prekryvania intervalov výkonu prevádzkových kontrol z vonkajšej a vnútornej strany tlakovej nádoby reaktora, čím bol dodržaný interval prevádzkových kontrol predpísaný autorom projektu v zmysle normy PN AE G-7-008-09 platnej aj v súčasnosti. Uvedená norma v odstavci 7.6.2 bod 2) požaduje vykonávanie prevádzkových kontrol tlakovej nádoby reaktora každých 30 000 hodín prevádzky, čo predstavuje cca každé 4 roky. Nová podmienka rozhodnutia uvedenú požiadavku normy PN AE G-7-008-09 zohľadňuje. Nová podmienka súčasne zabezpečuje, že sa kontrola valcovej časti tlakovej nádoby reaktora v oblasti aktívnej zóny reaktora zvonku bude vykonávať v štvorročnom intervale čím sa zvyšuje úroveň jadrovej bezpečnosti. Ak by sa v budúcnosti uvažovalo opäť nad zmenou intervalu prevádzkových kontrol je potrebné prihliadať na vyššie uvedené skutočnosti.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 20. 1. 2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností