



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 478/2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 6 / 2 0 2 1
o zastavení správneho konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku, resp. podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**správne konanie vo veci zmeny podmienky č. 1
rozhodnutia úradu č. 1/2009 a schválenia zmien v pracovných postupoch 1-PCP/8130-1,
kniha č. 1 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok“ a 2-PCP/8130-1,
kniha č. 1 „Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok.**

Odôvodnenie.

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 7.10.2020 zn. SE/2020/050360/Ga začal dňom 12.10.2020 správne konanie vo veci zmeny podmienky č. 1 rozhodnutia úradu č. 1/2009 „Kontrolu tlakovej nádoby reaktora (ďalej len „TNR“) z vonkajšej strany vykonávať v osemročných intervaloch, vždy po štyroch rokoch od vykonania kontroly z vnútornej strany.“ týkajúcej sa 1. a 2. bloku JE EMO.

Navrhovaná zmena uvedenej podmienky č. 1 je v znení „Prevádzkovú kontrolu tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej strany v oblasti nátrubkov reaktora a dna vykonávať v osemročných intervaloch, vždy po štyroch rokoch od vykonania kontroly z vnútornej strany. Kontrolu valcovej časti TNR v oblasti aktívnej zóny reaktora zvonku vykonávať v štvorročnom intervale“.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že držiteľ povolenia dostatočne nepreukázal, že navrhovanou zmenou bude dostatočne zabezpečená jadrová bezpečnosť a z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 320/2020 dňa 24.11.2020 a vyzval žiadateľa na doplnenie podania.

Dňa 28.12.2020 doplnil žiadateľ podanie listom SE/2020/063479/Mp zo dňa 18.12.2020 (obnovenie správneho konania) o dokumenty, ktorých obsahom malo byť plnenie požiadaviek úradu z rozhodnutia č. 320/2020 o prerušení správneho konania.

Keďže doplnenie podania neobsahuje v dostatočnej miere náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 320/2020, úrad podľa § 30 ods.1 písm. d) správneho poriadku konanie zastavuje.

Úrad sa po preštudovaní doplnených pracovných postupov so zapracovanými zmenami pri vykonávaní prevádzkových kontrol TNR pre 1. a 2. blok EMO zistil nezrovnalosti v predložených vydaniach a revíziách predložených príloh „A“, ktoré bránia schváleniu navrhovanej podmienky.

Z toho dôvodu úrad trvá na vykonaní prevádzkových kontrol v pôvodom intervale a rozsahu. Dotknutá podmienka z rozhodnutia úradu č. 1/2009 zostáva v platnosti, čím je zabezpečené dodržanie normou predpísaného intervalu prevádzkových kontrol.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 25. 1. 2021

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
poverená výkonom funkcie riaditeľky
odboru systémov, komponentov a stavebných
konštrukcií