

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2994-2022; 9130/2022

Trnava

9. 1. 2023



## ROZHODNUTIE č. 327/2022

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) vykonaných v prevádzkových predpisoch:

- 1-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov, ev. číslo PREV/26159/2022, Vydanie 15, Rev. č. 02,
- 2-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov, ev. číslo PREV/26160/2022, Vydanie 15, Rev. č. 02.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/2022/027051/PJ zo dňa 02. 08. 2022 o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov 1-AS/0100 a 2-AS/0100 JE EMO 1,2, 15. vydanie, revízia č. 2, začal dňom 05. 08. 2022 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmien podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku svojím rozhodnutím č. 239/2022 zo dňa 22. 08. 2022 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 28. 11. 2022 záväzné stanovisko MŽP SR č. 474/2022-1.7/sr; 68650/2022 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoloňacieho konania, predmetom ktorého je podľa atómového zákona vydanie súhlasu na realizáciu zmien v prevádzkových predpisoch 1-AS/0100 a 2-AS/0100 v JE EMO 1,2, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007–3.4/hp zo dňa 21. 12. 2007 a s rozhodnutiami MŽP SR vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. MŽP SR má za to, že zmeny vo vyššie uvedených prevádzkových predpisoch

1-AS/0100 a 2-AS/0100, vzhľadom na popis a charakter zmeny, nemajú vplyv na predmet navrhovanej činnosti, nepredstavujú iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, ktorý by menil fyzické a fyzikálne aspekty lokality. MŽP SR vyhodnotilo konanie vo veci vydania súhlasu k zmene prevádzkových predpisov 1-AS/0100 a 2-AS/0100 z hľadiska koncepčného a možno konštatovať, že v rámci predmetného konania nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou, alebo boli dôvodom na opätovné posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

V konaní boli posúdené zmeny v prevádzkových predpisoch 1-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov, ev. číslo PREV/26159/2022, Vydanie 15, Rev. č. 02“

a 2-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov, ev. číslo PREV/26160/2022, Vydanie 15, Rev. č. 02“.

Obsahom navrhovanej zmeny 2. revízie 15. vydania dokumentov pre 1. a 2. blok je:

- Úprava kapitoly 4.3. V kapitole došlo k zmene spôsobenej doplnením nových armatúr z dôvodu seizmického dozodolnenia blokov.
- Úprava kapitol 5.1, 5.2 a 6.3. V týchto kapitolách došlo k zmenám z dôvodu modifikácie EHS na TCS.
- Úprava kapitoly 7.3. V kapitole došlo doplneniu jedného kroku o predvolení PSK.
- Úprava kapitoly 4.1. V kapitole došlo k doplneniu poznámky a výstrahy o nastavovaní ustávkov AO.
- Úprava kapitoly 5.2. V kapitole došlo k úprave poradia krokov z dôvodu nesprávnej chronológie postupu.

- Úprava kapitoly 5.3. V kapitole došlo k úprave kroku na zabezpečenie stabilného tlaku v HPK.
- Úprava kapitoly 5.9 a 6.10. V kapitole došlo k doplneniu poznámok a výstrah na základe pripomienok od personálu BD a lektorov na simulátore.
- Úprava kapitol 5.1, 5.9, 6.1, 6.3 a 6.10. V kapitole došlo k drobným opravám samotného textu z dôvodu nejednoznačnosti, opravám preklepov a zosúladením s inými predpismi.

Zmeny obsiahnuté v predkladanej revízii predpisov pre riešenie abnormálnych stavov sú vykonávané v rámci trvalého zlepšovania jadrovej bezpečnosti.

Predmetné predpisy sú zaradené na základe § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov medzi prevádzkovými predpismi určené úradom v zmysle Prílohy č. 1 bod C písm. g) atómového zákona.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované:

- atómovým zákonom podľa § 23 ods. 2 písm. h)
- vyhláškou ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., Príloha č. 4 Časť B, I. Všeobecné požiadavky na jadrové zariadenie, G. Prevádzkové predpisy, ods. 2 a 17.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnosť

