



Číslo: 1705/2025, spis ÚJD SR 795-2025 (2818-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 81/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu zmeny podľa schválenej Zmluvy o dielo 4600017848
„Oprava kabeláže na meraniach JEC“ pre JE EMO 1,2,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2
obsiahnuté v dodatku č. 40 „Kabeláže na cirkulačných slučkách JEC – oprava“
individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) L26
„Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok
a vzduchotechnických systémov“,
č. dok. IPZK: 4340-0702/2024, rev. 00,**

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu IPZK L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP
pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov“, dodatok č. 40,
č. dok. IPZK: 4340-0277/2024, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 17. 6. 2024 zn. SE/00928/008204/2024/Ga začal dňom 18. 6. 2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa schválenej Zmluvy o dielo 4600017848 „Oprava kabeláže na meraniach JEC“ pre JE EMO 1,2, vo veci schválenia zmeny IPZK formou dodatku PLKVZ a vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2.

Predmetom technického riešenia je výmena poškodennej kabeláže od snímača teploty po káblovú lávku vrátane kabeláže vstupujúcej do kompenzačných krabíc KS545 (2JEC14,15CT002XQ 001 - 2 ks). Napojenie nového kompenzačného vedenia (KPETI-XA 1x2x0,7) na pôvodné kompenzačné vedenie v káblovej lávke alebo v blízkosti káblovej lávky, resp. pripojenie do existujúcej kompenzačnej krabice KS545 a dodanie materiálu a dielov zodpovedá platnej legislatíve, BT a IPZK. Opravy budú realizované v budove reaktora SO-800/1-01 v miestnostiach A 201/1,2. Na spojenie nového a pôvodného kompenzačného vedenia budú použité spojovacie sady PsJSC ELOX PLANT. Vzhľadom na tieto úpravy dochádza k zlepšeniu jadrovej bezpečnosti.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 5569/2024 zo dňa 20. 6. 2024 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 291/2024 zo dňa 20. 6. 2024 správne konanie prerušil, následne dňa 8. 7. 2024 prerušenie konania správoplatnil. SE, a.s. listom č. 10387/2024 zo dňa 21. 11. 2024 doplnili na úrad samotnú žiadosť na realizáciu zmeny podľa schválenej ZOD 4600017848 o „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR“. Toto vyjadrenie bolo listom č. 10527/2024 zo dňa 28. 11. 2024 odoslané na MŽP SR.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 22. 1. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-1.11/pm, 54580/2024 zo dňa 20. 1. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia zmeny podľa projektu podľa schválenej ZOD 4600017848 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povolenieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu

podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia zmeny podľa schválenej ZOD 4600017848 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii zmeny podľa schválenej ZOD 4600017848 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ďalej bol na úrad predložený dokument:

- 4340-0278/2024, rev. 00, v súlade § 9 ods. 3 písm. a) až e),
- 4340-0278/2024, rev. 00, Príloha č. 1 v súlade § 9 ods. 3 písm. f),
- 4340-0278/2024, rev. 00, Príloha č. 2 v súlade § 9 ods. 3 písm. g),
- 4340-0279/2024, rev. 00, Plán kontrol a skúšok

vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k realizácii zmeny podľa schválenej ZOD 4600017848 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), prílohy č. 7 písm. a), b), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., č. 104/2016 Z. z. a spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 20. 2. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

20-02-2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

- 7 -03- 2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum zvesenia:

- 8 -03- 2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Odtlačok pečiatky a podpis:



Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť