



Číslo:11789/2025; spis UJD SR 2561-2025

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
Bratislava – mestská časť Ružinov
811 09

ROZHODNUTIE č. 580/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., (ďalej len „SE, a.s.“), IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

PNM34362227 rev. 04 „Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“,

„Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 10.10.2025,

„Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu špeciálneho predpisu 4-SP/0001 „Predprevádzkové testy“, vydanie č. 01, revízia č. 00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti doručenej listom z 20.05.2025 zn. SE/00040/007072/2025 zaevidovaným dňa 21.05.2025 pod číslom 4735/2025 začal dňom 21.05.2025 správne konanie

č. ÚJD SR 2561-2025 vo veci schválenia „Programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členeného na etapy“ v rozsahu revízií programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce platných k 20.05.2025. Inšpektori ÚJD SR spolu s členmi externej podpory ÚJD SR pre uvádzanie 3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky (ďalej len „EP“) posúdili predmetné programy aj z pohľadu skúseností získaných počas spúšťania 3. bloku JE Mochovce a implementácie týchto poznatkov do programov uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky. Pripomienky úradu k programom fyzikálneho spúšťania (ďalej len „FS“) boli postúpené držiteľovi povolenia elektronicky. Riešenie pripomienok úradu a EP k programom fyzikálneho spúšťania (ďalej „FS“) bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, externej podpory úradu, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaných programov dňa 16.07.2025. Výsledky predmetného stretnutia sú obsahom zápisu č. 8430/2025.171909/SPUS/ZA z 18.07.2025. Pripomienky k programom energetického spúšťania (ďalej len „ES“) boli so žiadateľom prerokovávané priebežne. Dňa 18.09.2025 sa uskutočnilo stretnutie k pripomienkam úradu k programom ES 4E011, 4E012 a 4E021. Výsledky pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 10909/2025.171909/SPUS/ZA zo 06.10.2025.

Dňa 10.10.2025 SE a.s., doplnili podanie listom č. SE/00040/013988/2025 zaevidovanom pod číslom 9315/2025 dňa 13.10.2025, v ktorom predložili na schválenie:

- Programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku JE Mochovce v revíziách platných k 10.10.2025,
- 4-SP/0001 vyd.01 rev.00 – Predprevádzkové testy,
- PNM34362227 rev.03 - Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy.

Inšpektori ÚJD SR spolu s EP overili zapracovanie riešenia prerokovaných pripomienok do nových revízií programov FS a ES platných ku dňu 10.10.2025.. Úrad a EP taktiež posúdili dokumenty 4-SP/0001 vyd.01 rev.00 – Predprevádzkové testy a PNM34362227 rev.03 - Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy.

Špeciálny predpis 4-SP/0001 vyd.01 rev.00 „Predprevádzkové testy“, ako súčasť energetického spúšťania po skúšobnom chode bloku. Tento predpis upresňuje monitorovanie vybraných dôležitých pre potreby preukázania súladu s predprevádzkovou bezpečnostnou správou, limitami a podmienkami bezpečnej prevádzky a neutrónovo-fyzikálnych charakteristík pre prvú kampaň 4. bloku JE Mochovce.

K tretej revízii programu uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy. úrad a EP sformulovali pripomienky, ktoré boli žiadateľovi zaslané elektronicky. Riešenie týchto pripomienok bolo predmetom stretnutia medzi zástupcami úradu, EP, držiteľa povolenia a zástupcami autora vypracovaného dokumentu dňa 11.11.2025. Výsledky predmetného pracovného stretnutia sú obsahom zápisu č. 13161/2025.171909/SPUS/ZA zo 17.11.2025.

Dňa 05.12.2025 SE a.s., doplnili podanie listom č. SE/00040/017012/2025 zaevidovanom pod číslom 11287/2025 dňa 05.12.2025, v ktorom predložili na schválenie:

- PNM34362227 rev.04 - Program uvádzania 4. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy.

Inšpektori ÚJD SR spolu s EP overili zapracovanie prerokovaných pripomienok do predmetného dokumentu s nemali ďalšie pripomienky.

Predložená dokumentácia bola posúdená podľa prílohy č. 3 časť B diel II. oddiel A ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. a) a b) vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 430/2011 Z. z.“), prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 až 10 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 4 časť B diel II. oddiel C ods. 2 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., prílohy č. 2 časť A písm. a) bod 2 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že obsah a rozsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované zákonom a všeobecne záväznými právnymi

predpismi k schváleniu realizácie zmien s vplyvom na jadrovú bezpečnosť. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 22.12.2025




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru
odbor jadrovej bezpečnosti

