



Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 3 6 5 / 2 0 2 1

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu

projektovej zmeny IPR M20005 „Realizačné úpravy komponentov s nutnosťou realizačnej dokumentácie pre “Veľké komponenty“ mimo Hermetickej zóny 1. blok, časť projektu NZ č. 501729485

a

projektovej zmeny IPR M20005 „Realizačné úpravy komponentov s nutnosťou realizačnej dokumentácie pre “Veľké komponenty“ mimo Hermetickej zóny 2. blok, časť projektu NZ č. 501809678

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO v rozsahu predloženej realizačnej dokumentácie pre 1. blok časť projektu NZ č. 501729485 a pre 2. blok časť projektu NZ č. 501809678 podľa TS-52010-2020-M20005-075, rev. 02.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 8.9.2021 zn. SE/2021/031074/Ga začal dňom 13.9.2021 správne konanie vo veci:

- a. vydania súhlasu s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 projektovej zmeny IPR EMO M20005 Realizačné úpravy komponentov s nutnosťou realizačnej dokumentácie pre "Veľké komponenty" mimo Hermetickej zóny 1. a 2. bloku JE EMO,
- b. schválenia požiadaviek na kvalitu posudzovaných VZ v rozsahu predloženej realizačnej dokumentácie definovanej vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom riaditeľky odboru 320 č. 6764/2021 zo dňa 21.9.2021.

Úrad prijal dňa 22.11.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-1.7./zg 62191/2021 zo dňa 9.11.2021.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov **záväzné stanovisko** v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoloňacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR M20005 (NZ 501729485 a NZ501809678) „Realizačné úpravy komponentov s nutnosťou realizačnej dokumentácie pre "Veľké komponenty" mimo Hermetickej zóny 1. a 2. blok, ako aj schválenie požiadaviek na kvalitu seizmického z odolnosti dotknutých VZ, je z koncepcného hľadiska v **súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami.

Predmetom projektovej zmeny IPR M20005, časť projektu pre 1. blok NZ č. 501729485 je oprava kútových zvarov zarážok podpier, úpravy kotvení existujúcich potrubných trás, obslužných plošín a elektrolávky, doplnenie chýbajúcich skrutiek a výmena skrutiek prírubového spoja hydrouzáveru, časť projektu pre 2. blok NZ č. 501809678 je ukotvenie potrubí, lávok, plošín, výmena skrutiek a doplnenie rebrovania.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

Pre 1. blok časť projektu NZ č. 501729485:

1. Realizačná dokumentácia 1. blok
 - Chladiaca voda bazénu vyhoreteho paliva, 202003305-4-P-0-0-10-0.
 - Regenerácia kyseliny boritej, 202003305-4-P-0-0-20-0.
 - System havarijného chladenia aktivnej zóny, 202003305-4-P-0-0-30-0.
 - Plán kontrol a skúšok, PKS-PFS-2021-107, rev.00.
 - Technologický postup s prílohami, TP-PFS-2021-111, rev. 00.
 - Bezpečný pracovný postup, BOZP-PFS-2021-210, rev. 00.
2. Analýza vplyvu – Technická správa 1. blok, 202003304-4-0-0-TS-100-0.
3. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011z. z. § 9 ods. 3 písm. a) až g) vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Pre 2. blok časť projektu NZ č. 501809678:

1. Realizačná dokumentácia 2. blok
Chladiaca voda bazénu vyhoretého paliva, 202003305-4-P-0-0-50-0.
Systém havarijného chladenia aktívnej zóny, 202003305-4-P-0-0-60-0.
Zariadenia pre vzduchotesnú zónu, 202003305-4-P-0-0-70-0.
Plán kontrol a skúšok, PKS-PFS-2021-108, rev.00.
Technologický postup s prílohami, TP-PFS-2021-112, rev. 00.
Bezpečný pracovný postup, BOZP-PFS-2021-213, rev. 00.
2. Analýza vplyvu – Technická správa 1. blok, 202003305-4-0-0-TS-101-0.
3. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 z. z. § 9 ods. 3 písm. a) až g) vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) a požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. b), c), j), k), l) body 2 a 5, písm. m), n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Posudzované dokumenty obsahujú špecifikácie kvality hutníckych materiálov nových častí POK a prídavných materiálov na zváranie, bezpečný pracovný postup, detailné výkresy a výkresy priestorového rozloženia stavebných objektov, plán kontrol a skúšok montáže, technologický postup výroby a montáže, technologické postupy zvárania, protokoly o schválení postupu zvárania, ako aj stanovisko zodpovedného projektanta.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy (BT) II, III, navrhované POK sú zaradené do BT IV.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 9.12.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: