



Číslo: 8956/2020

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2

ROZHODNUTIE č. 353/2020

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh Slovenských elektrární, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 2904/B (ďalej len stavebník) a podľa § 83 stavebného zákona

povoľuje predčasné užívanie stavby

IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“ na dobu do 31.03.2021

Stavba pozostáva z:

- SO 490/1-01 – Strojovňa I. HVB.
- SO 510/1-01 – Základy transformátorov I. HVB.
- SO 350/1-01 – Ryhy a kanály silových káblov.

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2477/53 a 2477/188 v k. ú. Nový Tekov v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne Mochovce.

Úrad podľa § 82 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí:

1. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 § a 6 ods.1 písm. c) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) doplniť do technickej správy resp. projektovej dokumentácie vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení týkajúcich sa vrchnej časti Elektrokotla

- v. č. 411 267 s výkonom 30 MW na kóte +0,000 m v SO 490 (vyhotovenie okolo pochôdznej lávky na hornej časti Elektrokotla z hľadiska ochrany osôb proti pádu a riešenie týkajúce sa plochy, ktorá je fyzicky osadená a nie je projekčne riešená v jeho hornej časti a nie je riešená možnosť pohybu osôb po tejto ploche).
2. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 5 ods. 2 písm. c) zákona č.124/2006 Z. z. vykonať všetky opatrenia v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva v mieste ich vzniku, t. j. odstrániť presahujúcu časť nosnej konštrukcie potrubia (“L“ profil) vo výške asi 1,7 m na podlaží -5,500 m, kde sa v čase obhliadky nachádzalo dočasné lešenie.
 3. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a v § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci doplniť v potrebnom rozsahu bezpečnostné značenia pri vstupe na rebrík na podlaží -5,500 m (označenie potrubia s podchodovou výškou menej ako 2,1 m v mieste vstupu resp. výstupu z rebríka).
 4. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nebola dodržaná bezpečnostná úroveň, ktorá vyplýva z čl. 4.1.1 písm. b) STN 69 0012: 2014, preto treba predložiť skompletizovanú dokladovú časť sprievodnej technickej dokumentácie TNS kompresora v. č. 100171.
 5. V súlade s požiadavkami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov, vykonať všetky opatrenia v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predložiť skompletizované podklady v rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie Elektrokotla v. č. 411 267 s výkonom 30 MW.

Podmienky povolenia treba odstrániť v termíne do 21. 2. 2021 a ich odstránenie oznámiť Inšpektorátu práce Nitra a úradu.

Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí celej stavby je stavebník povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka zn. SE/2020/057827/Ga z 20. 11. 2020 začal úrad dňom 24. 11. 2020 konanie na predčasné užívanie stavby IPR M 19051 „Elektrokotol EMO“. Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 178/2020 z 10. 06. 2020.

Predmetom predčasného užívania stavby je realizácia nového zdroja pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sieti SRV. Zrealizované bolo osadenie nového elektrokotla, dvoch kioskov a ich elektrickej a strojnotechnologickej časti. Počas generálnej opravy 2. bloku bolo realizované VN a technologické pripojenie k technológiám. Následne sa zrealizovali pripojenia transformátorovej stanice a príslušnej technológie. Zariadenie napájané z 2. bloku je možné bezpečne prevádzkovať. Napájanie z 1. bloku nie je zatiaľ zrealizované.

Úrad listom č. 8100/2020 z 26. 11. 2020 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania na predčasné užívanie stavby a zároveň ich pozval na ústne rokovanie. Návrh na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 15. 12. 2020 v areáli Slovenských elektrární, a. s., závod Atómové elektrárne Mochovce.

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
- zápisnicu o prevzatí č. 21/2020/IPR M 19051/PAPRPRPA0319M51,
- protokol o užívaní ev. číslo: IPR M19051/0012/54020/2020,
- vyhlásenia o zhode,
- PKV a KV jednotlivých zariadení a technológií,
- montážne a stavebné denníky,
- sprievodnú technickú dokumentáciu (odborné stanoviská, revízie, vyhlásenia o zhode, správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, protokoly o individuálnych skúškach, protokoly o stavebnej a tlakovej skúške).

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uvedené v záväznom stanovisku OBOZP/KON/2020/4731 INA-94-05-2.2/ZS-C22,23-20 z 22.12.2020, ktoré sú zapracované ako podmienky vo výrokovej časti rozhodnutia. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, a preto Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním rozhodnutia o predčasnom užívaní predmetnej stavby za podmienky, že tieto nedostatky stavebník odstráni v danom termíne a ich odstránenie oznámi Inšpektorátu práce Nitra a úradu.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre vo svojom stanovisku č. KRHZ-NR-2020/000373-002 z 18. 12. 2020 uvádza, že s vydaním povolenia na predčasné užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ostatné pozvané dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili a ani v určenej lehote nevzniesli námietky alebo pripomienky.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna. Drobné zmeny sú zaznamenané v Montážnom denníku zmien a zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Stavba bude v predčasnom užívaní do 31. 03. 2021. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí celej stavby je stavebník povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Predčasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 22. 12. 2020

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Na vedomie

1. Obec Kalná nad Hronom, starosta obce, 935 32 Kalná nad Hronom
2. KR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
3. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
4. OÚ Nitra, odb. SŽP–ŠSVaVZŽP, Štafánikova trieda 69, 949 01 Nitra
5. OÚ Levice, odb. SŽP – OH, Rozmarínová 4, 934 03 Levice
6. OÚ Levice, odb. SŽP – OO, Rozmarínová 4, 934 03 Levice