

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3186-2024; 10857/2024

Trnava

6. 12. 2024



ROZHODNUTIE č. 529/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

Výrok

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

„Plán kvality vybraného zariadení – 2. etapa – HELB Omezovač švihu, BTIII, 4. blok“, PNM34214384, rev. 03

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ 4. bloku JE EMO – obmedzovač švihu 4QFR23BR001.01#007.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.07.2024 zn. SE/00001/009745/2024 začal dňom 25.07.2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ 4. bloku JE EMO – obmedzovač švihu 4QFR23BR001.01#007, bezpečnostnej triedy BTIII, čiastkového prevádzkového súboru - Spojovacie potrubie primárnej časti 4. bloku JE EMO.

Na základe telefonickej výzvy posudzovateľa žiadateľ doplnil svoju žiadosť listom zn. SE/00001/012274/2024 zo dňa 16.09.2024 o technický dokument PNM34212245, rev. 12.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 448/2024. Nedostatky sú uvedené v rozhodnutí úradu č. 448/2024. Rozhodnutie č. 448/2024 nadobudlo právoplatnosť 14. 10. 2024.

Úrad obdržal dňa 26.11.2024 doplnené podanie listom zn. SE/00001/015256/2024 zo dňa 25.11.2024, o novú revíziu dokumentu PNM34212245, rev. 13 a obnovil správne konanie.

Predložený plán kvality dotknutého VZ obsahuje požiadavky na zabezpečovanie kvality pre etapu návrhu, výroby, dodávky, skladovania, montáže, vrátane organizačného a technického zabezpečenia.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže predmetného VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34214071, rev. 11, „Technologický postup montáže zodolnenia pevných bodov potrubných trás, HELB (3. a 4. blok)“,
2. PNM34214070, rev. 04, „Plán kontrol a zkoušek – PKZ montáže zodolnení pevných bodu potrubných tras, HELB (4. blok)“,
3. PNM34214053, rev. 08, Pevnostný výpočet obmedzovačov švihov,
4. PNM34212245, rev. 13, Hodnotenie HELB – záverečná správa.

Po posúdení doplneného podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky vyžadované § 25 atómového zákona, § 6 a prílohou č. 5 časť I písm. a) až l), časť II písm. a) až p), r), § 8 ods. 1 a prílohou č. 7 písm. a) - h), j), k), l) body 2 až 5, písm. n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutého VZ nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu, dokumentácia sa nevypracováva. V priebehu životného cyklu predmetného obmedzovača švihu môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zabezpečená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

Hodnotený VZ je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikovaný do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. je zaradený do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika