

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3191-2024; 11285/2024

Trnava

17. 12. 2024



ROZHODNUTIE č. 550/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

Výrok

zmenu

- A. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO obsiahnutých v Dodatku č. 07 k individuálnemu programu zabezpečovania kvality IPZK č. M 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom – Rozpad zariadenia na prvky a komponenty“, rev. 01,
- B. požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO – dieselgenerátory s príslušenstvom.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23.07.2024 zn. SE/01072/009729/2024/PJ začal dňom 26.07.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien:

- a) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 1. a 2. bloku JE EMO obsiahnutých v Dodatku č. 07 k IPZK č. M 1,

b) požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO – dieselgenerátory s príslušenstvom.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 398/2024. Nedostatky sú uvedené v rozhodnutí úradu č. 398/2024. Rozhodnutie č. 398/2024 nadobudlo právoplatnosť 06.09.2024.

Úrad obdržal doplnené podanie listom zn. SE/01072/014532/2024/PJ zo dňa 05.11.2024, o novú revíziu plánu kontrol a skúšok č. 2024007-PKS-001, rev. 01, dokumentu č. DTSA00013496, rev. 01, o výkresy č. 1-22-9910-504/a/b, č. 3434 11 012 6, č. 3434 00 003 1, č. 3434 11 043 8, č. 3434 31 009 9, č. WG1-032166 a obnovil správne konanie.

Na základe telefonickej výzvy posudzovateľa žiadateľ doplnil svoju žiadosť dňa 28.11.2024 listom zn. SE/01072/015638/2024/Ga zo dňa 27.11.2024 o novú revíziu dokumentu č. DTSA00013496, rev. 01 a dňa 06.12.2024 listom zn. SE/01072/016092/2024/Ga zo dňa 05.12.2024 o novú revíziu Dodatku č. 07 k IPZK M 1, rev. 01 a dokumentu č. DTSA00013496-1, rev. 02 (príloha č. 2 Dodatku č. 07 k IPZK M 1).

Zmena IPZK č. M 1 spočíva v rozklade motora dieselgenerátora na jednotlivé komponenty a prvky podľa závažnosti vplyvu ich poruchy na schopnosť dieselgenerátora plniť svoju bezpečnostnú funkciu, s upresnením kvalitatívnych požiadaviek na materiály prvkov a komponentov motora dieselgenerátora.

Po posúdení predloženého dodatku k IPZK v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 diel II písm. a) – r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmena – doplnenie požiadaviek na kvalitu predmetných VZ je spracovaná v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), b), c), d), g), h), l) bod 2, 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a je uvedená v Dodatku č. 07, rev. 01, k IPZK č. M 1 a v jeho nasledovných prílohách:

1. Parametre dieselmotora,
2. Analýza rozkladu dieselgenerátora na jednotlivé komponenty a prvky, č. DTSA00013496-1, rev. 02,
3. Klasifikačný zoznam náhradných dielov pre núdzový dieselový generátor Z40 pre JE Mochovce (Atómová elektráreň Mochovce) a JE Bohunice (Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice), č. DSTA00013496, rev.01,
4. Hodnocení seizmické odolnosti dieselgenerátoru EMO blok 1,2 - Finální zpráva, č. R016-2020-03.jun, rev.02,
5. Skúška prevádzkyschopnosti DGS 3 min. chodom 1XJA01,2,3, č. 1-FS3200.010,
6. Skúška prevádzkyschopnosti DGS 3 min. chodom 2XJA01,2,3, č. 2-FS3200.010,
7. Skúška APS v NR 1XKZ01,02,03AG001, č. 1-FS3200.002,
8. Skúška APS v NR 2XKZ01,02,03AG001, č. 2-FS3200.002,
9. Skúška APS v RVP 1XKZ01,02,03AG001, č. 1-FS3200.003,
10. Skúška APS v RVP 2XKZ01,02,03AG001, č. 2-FS3200.003,
11. Skúška prevádzkyschopnosti DG1, DG2, DG3 8 hod. chodom, č. 1-FS3200.011,
12. Skúška prevádzkyschopnosti DG1, DG2, DG3 8 hod. chodom, č. 2-FS3200.011,
13. Pomalé pretáčanie DG XJA, č. 1-FS3200.015,

14. Pomalé pretáčanie DG XJA, č. 2-FS3200.015,
15. Výkres č. 1-22-9910-504/a/b, Základový blok – stavební úpravy,
16. Výkres č. 3434 11 012 6, Prídržné ložisko – axiálne,
17. Výkres č. 3434 00 003 1, Rez dieselgenerátora,
18. Výkres č. 3434 11 043 8, Hlavné ložisko kľukového hriadeľa,
19. Výkres č. 3434 31 009 9, Kľukový hriadeľ,
20. Výkres č. WG1-032166, Generátor a ložiskový stojan,
21. Plán kontrol a skúšok, č. 2024007-PKS-001, rev. 01.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

