

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1952-2023; 5349/2023

Trnava

28. 6. 2023



ROZHODNUTIE č. 204/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre snímače hladiny KROHNE (SJZ – 4KDB00CL083, 4KDB00CL084 – uvedené v prílohe č. 3 plánu kvality PNM34099785, rev. 03) - vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre jadrové zariadenie (ďalej len „JZ“) 4. blok Mochovce v rozsahu predkladanej technickej dokumentácie.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11. 4. 2023 zn. SE/00082/005011/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 12. 4. 2023 správne konanie vo veci:

- schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre snímače hladiny KROHNE (SJZ – 4KDB00CL083, 4KDB00CL084 – uvedené v prílohe č. 3 plánu kvality PNM34099785, rev. 03) – VZ BTIII pre JZ 4. blok Mochovce v rozsahu predkladanej technickej dokumentácie.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené úradom rozhodnutiami č. 68/2015 a 263/2018.

Prílohou žiadosti boli aj náležitosti plnenia § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj príslušná technická dokumentácia.

Predkladané požiadavky na kvalitu predmetných VZ pre 4. blok JZ Mochovce sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34411991, rev. 01, Technologický postup pre montáž snímačov a prístrojov
2. PNM34418987, rev. 03, Postupy kontrol a skúšok pre montáž snímačov a prístrojov

Ďalej bolo predložené:

PNM34419152, rev. 03, Sprievodná technická správa pre PLKVZ snímačov

Relevantný plán kvality PLKVZ PNM34099785 rev. 03 bol schválený úradom rozhodnutím č. 263/2018.

Predmetom predkladaných zmien požiadaviek na kvalitu bolo doplnenie zariadení 4KDB00CL083 a 4KDB00CL084 zaradených do BT III do Technologického postupu (ďalej len „TP“) a Plánu kontrol a skúšok (ďalej len „PKS“) a predloženie dokumentácie pre etapu montáže na schválenie.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky podľa § 8 a prílohy 7 a spĺňa požiadavky § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmena, v súvislosti s riadením zmien podľa § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je zhodnotená v predloženom dokumente č. PNM34419152, rev. 03, v kapitole 4.1. Z predloženého hodnotenia plnenia § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyplýva, že zmenou sa aktualizuje technická dokumentácia doplnenie zariadení 4KDB00CL083 a 4KDB00CL084 zaradených do BT III do dokumentácie TP a PKS. V rámci hodnotenia vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť je uvedené že montáž snímačov nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,
PhD.

riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika