

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 873-2023; 775/2023

Trnava

27. 1. 2023



## ROZHODNUTIE č. 40/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

s realizáciou projektovej zmeny NZ 501000779 „Výmena servopohonov 52150-155“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2,

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EBO V-2 obsiahnutých v plánoch kvality:

1. NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, realizačný projekt 3. blok EBO, Plán kvality VZ servopohony MOA OC pre BTII,

č. dokumentu Z22013-PLKVZ.BT2-001, rev. 00

a

2. NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, realizačný projekt 3., 4. blok EBO, Plán kvality VZ servopohony MOA OC pre BTIII, č. dokumentu Z22013-PLKVZ.BT3-001, rev. 00

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentov č. Z22013-PLKVZ.BT2-001, rev. 00 a č. Z22013-PLKVZ.BT3-001, rev. 00.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 14. 10. 2022 zn. SE/2022/035116/Mc začal dňom 17. 10. 2022 správne konanie vo veci:

- a) vydania súhlasu s realizáciou projektovej zmeny NZ501000779 „Výmena servopohonov 52150-155“,
- b) schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v plánoch kvality: NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, realizačný projekt 3. blok EBO, Plán kvality VZ servopohony MOA OC pre BTII č. dokumentu Z22013-PLKVZ.BT2-001, rev. 00 a NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, realizačný projekt 3., 4. blok EBO, Plán kvality VZ servopohony MOA OC pre BTIII, č. dokumentu Z22013-PLKVZ.BT3-001, rev. 00,
- c) schválenia požiadaviek na kvalitu VZ v rozsahu kapitoly č. 5 predmetných plánov kvality.

Predmetom projektovej zmeny NZ501000779 je výmena neopraviteľných servopohonov za nové komponenty.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto si úrad listom č. 7959/2022 z 21. 10. 2022 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR. Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 285/2022 zo dňa 24. 10. 2022 správne konanie prerušil.

Úrad obnovil správne konanie dňa 21. 12. 2022 po prijatí záväzného stanoviska MŽP SR listom zn. 14188/2022-11.1.2/im, 74348/2022 z 12. 12. 2022, v ktorom sa uvádza, že návrh uvedený v žiadosti na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004–1.6/hp zo dňa 2. 5. 2005 a s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami. V rámci posúdenia MŽP SR konštatuje, že v rámci predmetného projektu nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 2b podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II a III.

Na základe posúdenia predložených plánov kvality VZ v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že predmetné plány kvality primerane spĺňajú podmienky vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na kvalitu dotknutých VZ sú uvedené v posudzovanej dokumentácii projektovej zmeny, resp. v posudzovaných dokumentoch:

1. „NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, Realizačný projekt 3., 4. blok EBO, Požiadavky na kvalitu vybraného zariadenia“, č. dokumentu Z22013-PNKVZ-001, rev. 00,

2. „Typový projekt EBO 4. blok, Bezpečný pracovný postup, Podklad pre zhotoviteľa, Názov projektu: NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155“, č. dokumentu Z22013-BPP-001, rev. 00,

3. „Kvalifikační zpráva, Kvalifikace elpohonů výrobní řady MOA OC fy ZPA Pečky“, č. dokumentu DITI 304 / 167, rev. 00,

4. „Kvalifikace řídicí jednotky a odporového vysílače elpohonu MOA OC pro JE typu VVER“, č. dokumentu DITI 2304/51, rev. 00,

5. „ZPA Pečky. a. s., montážní návod“ pre typové čísla 52 070.7xxx – 52 076.7xxx,

6. „Technické podmínky“, č. dokumentu TP0207-01/14, rev. 02,

7. „NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, Realizačný projekt 3. blok EBO“, č. dokumentu Z22013-00.3-001, rev. 01,

8. „NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, Realizačný projekt 4. blok EBO“, č. dokumentu Z22013-00.4-001, rev. 01.

Predložené požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa požiadaviek § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až e), g), h), j), k), l) body 2 až 5, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené v dokumente: „NZ 501000779 Výmena servopohonov 52150-155, Realizačný projekt 3., 4. blok EBO, Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“, č. dokumentu Z22013-RZVSMK-001, rev. 00.

Po posúdení dokumentácie predloženej k predmetným zmenám na jadrovom zariadení úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

### **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnost'