



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 899/2023, spis ÚJD SR 902-2023 (ÚJD SR 3706-2022)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 44/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599 (ďalej len „stavebník“) a podľa § 55 zákona rozhodol takto:

Stavba: „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“ umiestnená na parcele č. 704/90, 704/50, 704/55 v katastrálnom území Bohunice, LV č. 1092, v areáli JAVYS, a. s., lokalita Bohunice, sa v zmysle § 55 a § 66 stavebného zákona

p o v o l u j e.

Predmetom projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“ je riešenie stavebných a konštrukčných úprav HS (hygienických slučiek) a príľahlých priestorov v SO 47 (Prevádzková budova) a prechodu z kontrolovaného pásma a príľahlých priestorov v SO 32 (Medzistrojovňa). Cieľom projektu je rozšírenie kapacity šatňovania pre potrebné navýšenie počtu zamestnancov prevádzky JAVYS, a. s., modernizáciu sociálnych zariadení pre kancelárske priestory, modernizácia niektorých kancelárskych priestorov v SO 47 a rozšírenie prechodu z priestorov kontrolovaného pásma v SO 32 z dôvodu budúceho navýšenia počtu zamestnancov.

Jestvujúci objekt SO 47 Prevádzková budova a objekt SO 32 Medzistrojovňa sú umiestnené v juhozápadnej časti areálu JAVYS, a. s. Objekt SO 47 pozostáva z prevádzkovej budovy a spojovacieho mostu, ktorým je spojený s objektom medzistrojovne SO 32.

Objekt SO 47 má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 43,85 m a 13,26 m a je orientovaný dlhšími stranami juhovýchod-severozápad. Objekt má 6 nadzemných podlaží a 2 podzemné podlažia. Výška atiky objektu je 22,72 m nad okolitým terénom, základová škára je asi 6 m pod terénom. Objekt má jedno hlavné schodisko s osobným výtťahom a exteriérové únikové schodisko. V 1.PP sú šatne s umyvárňami zamestnancov, sklady a technické priestory. V 2.PP sú technické priestory, laboratória a úkryt CO s núdzovou únikovou chodbou. Na 1.NP sú umiestnené kancelárske priestory s hygienickým zázemím, kde sa

v rámci rekonštrukcie a rozšírenia kapacít severozápadná časť objektu od hlavného schodiska prestavia na šatňovú časť mužov. Na 2.NP sú šatne mužov a žien s hygienickými priestormi a dennými miestnosťami, sklady a kancelária radiačnej kontroly. Na zvyšných podlažiach 3.NP až 6.NP sú umiestnené kancelárske priestory s hygienickým zázemím a 5.NP aj priestory laboratórií. Konštrukčný systém objektu tvorí železobetónový monolitický skelet stĺpového typu ako dispozičný a konštrukčný trojtrakt založený na železobetónovej monolitickej doske so železobetónovými bezprievlakovými stropnými doskami. Prístup do objektu je z troch strán a zo spojovacieho mostu. Spojovací most je dvojpodlažný zo železobetónovej monolitckej konštrukcie založený na železobetónových pätkách.

Riešená časť objektu SO 32 sa nachádza v juhozápadnej časti objektu hneď za spojovacím mostom z objektu SO 47 na podlaží +4,500. V riešenej časti sa nachádzajú komunikačné, skladové, kancelárske priestory a priestor havarijnej sprchy. Nosný konštrukčný systém objektu pozostáva zo železobetónových stien a stĺpov, stropy sú trámové zo železobetónu.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona určujú nasledovné záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavbu možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom v stavebnom konaní.
2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby a príslušné technické normy.
4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
5. Stavba bude dokončená v lehote do **1.12.2025**.
6. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky. Dodávateľ a stavby stavebník **oznami úradu do 15 dní** po vyhlásení výsledkov výberového konania.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. b) a e) stavebného zákona plniť podmienky zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:
 - 7.1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, vydal záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2022/036129-002 z 27.9.2022 pre plánovanú investičnú akciu z hľadiska ochrany vodných pomerov pri dodržaní nasledovnej podmienky:
 - a) Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 - 7.2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, vydal súhlasné vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2022/036172-002 z 19.9.2022 pre plánovanú investičnú akciu s nasledovnými podmienkami:
 - a) Pri realizácii daného investičného zámeru dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
 - b) Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

7.3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydal záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2022/036184-002 z 14.9.2022 pre plánovanú investičnú akciu z hľadiska ochrany prírody a krajiny s nasledovnými podmienkami:

- a) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- b) Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- c) Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- d) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je každý povinný uložiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- e) V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- f) V zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.
- g) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

7.4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo súhlasné stanovisko č. KRHZ-TT-2022/000223-002 z 3.10.2022 s nasledovnými podmienkami:

- a) Pred kolaudáciou predložiť na odsúhlasenie kompletný projekt celej stavby – časť Protipožiarne zabezpečenie stavby, projekty požiarotechnických zariadení zabudovaných v stavbe, Vzduchotechnika, Elektroinštalácia a Architektúra.
- b) Do realizačného projektu časť Protipožiarne zabezpečenie stavby doplniť navrhované umiestnenie núdzového osvetlenia, tlačidlových hlásičov EPS a protipožiarneho klapiek.
- c) Predložiť projekt vo vhodnej mierke, s kótami, s legendou a všetkými náležitosťami, ktoré majú obsahovať výkresy. Požiadavky na obsah a rozsah

projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ďalej len „správny poriadok“).
9. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby.
10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 písm. f) stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nezačne s výstavbou.
13. Stavebník **je povinný oznámiť úradu začatie stavby.**

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 3.11.2022 na úrad žiadosť č. 2022/08152/3230/Krk zo dňa 2.11.2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“ umiestnenú v areáli JAVYS, a. s., 919 30 Jaslovské Bohunice, LV č. 1092, parcela č. 704/90, 704/50,704/55.

Úrad oznámil začatie konania listom č. 8670/2022 z 15.11.2022 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustilo sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Začatie konania bolo zverejnené na internetovej stránke ÚJD SR, úradnej tabuli a na CUET na dobu 15 dní.

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, č. OU-TT-OSZP3-2022/036129-002 z 27.9.2022 bolo vydané kladné vyjadrenie za predpokladu dodržania podmienky uvedenej v bode 7.1 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo č. OU-TT-OSZP2-2022/036172-002 z 19.9.2022 bolo vydané súhlasné vyjadrenie za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode 7.2 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2022/036184-002 z 14.9.2022 bolo vydané súhlasné vyjadrenie za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode 7.3 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v stanovisku č. KRHZ-TT-2022/000223-002 z 3.10.2022 uvádza, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí za predpokladu splnenia podmienok č. 7.4. výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Jaslovské Bohunice vydala stanovisko č. OcÚ/1356/2022/4742 z 2.9.2022 v ktorom uvádza, že s realizáciou predmetnej stavby súhlasí bez pripomienok.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., vydala odborné stanovisko č. 7165043818/30/22/BT/OS/DOK z 5.10.2022, v ktorom uvádza nedostatky a upozornenia, ktoré je potrebné odstrániť ku dňu kolaudácie stavby. Uvedené nedostatky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Úrad listom č. 9396/2022 z 9.12.2022 zaslal žiadosť o záväzné stanovisko na MŽP SR spolu s vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok záverečného stanoviska č. 2292/2015-3.4/hp. Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok zabezpečil stavebník. Konanie bolo prerušené rozhodnutím úradu č. 339/2022 z 13.12.2022 z dôvodu požiadavky doplnenia záväzného stanoviska MŽP SR. Dňa 5.1.2023 bolo záväzné stanovisko č. 369/2023-1.7/sr, 572/2023 z 4.1.2023 na úrad doručené.

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 369/2023-1.7/sr, 572/2023 z 4.1.2023 uvádza, že vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015 a jeho podmienkami, vydaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Námiety účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavba neovplyvní nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 800,- € (slovom osemsto eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ostatné osoby sú proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona oprávnené podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom záverečného stanoviska MŽP SR č. 2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

V Trnave dňa 3.2.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice

Doručuje sa na vedomie doporučené:

2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, oddelenie požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava

3. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica, Matušková 48, 976 31 Vlkanová

4. Obec Jaslovské Bohunice, obecný úrad, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (odpadové hospodárstvo), Kollárova 8, 917 02 Trnava

6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

7. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (štátna vodná správa), Kollárova 8, 917 02 Trnava

8. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

10. ÚVZ, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava