



**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,**  
**Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,**  
**pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava**

---

Číslo: 639/2022, spis UJD SR 907-2022 (UJD SR 3442-2021)

Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava 2

## **R O Z H O D N U T I E č. 3 6 / 2 0 2 2**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

### **na realizáciu projektovej zmeny**

- 1. IPR M20005 (NZ č. 501747013) „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“,**
- 2. IPR M20005 (NZ č. 501812164) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“.**

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 22.10.2021 zn. SE/2021/036210/Ga začal dňom 25.10.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu IPR EMO M20005 (NZ č. 501747013) „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“ a projektu IPR EMO M20005 (NZ č. 501812164) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 312/2021 zo dňa 28.10.2021 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom riaditeľky odboru 320 č. 7877/2021 zo dňa 28.10.2021.

Úrad prijal dňa 29.11.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-1.7./zg 65387/2021 zo dňa 29.11.2021 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov **záväzné stanovisko** v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povolovacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou zmeny **IPR EMO M20005 NZ č. 501747013 „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“ a NZ č. 501812164 „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (1. a 2. blok)“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami. V rámci posúdenia MŽP SR konštatuje, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.**

Predmetom uvedených projektov je realizácia nápravných opatrení vyplývajúcich z výpočtového a nevýpočtového hodnotenia potrubných trás, nádrží a armatúr, ktoré nedosiahli hraničnú seizmickú odolnosť  $HCLPF_{EMO12} \geq 0,15g$ . V prevažnej miere sa jedná o úpravu kotvenia jednotlivých zariadení prípadne o úpravu podpier potrubných systémov.

Žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/2021/038477/PJ zo dňa 10.11.2021, ktorým doplnil zoznam zariadení, ktoré po zrealizovaní navrhovaných úprav dosiahnu požadovanú seizmickú odolnosť.

Na základe výzvy úradu žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/2021/042310/PJ zo dňa 09.12.2021 o montážnu dokumentáciu TŠ-172 a upravené analýzy vplyvu č. 202001102-4-0-0-AV-100-0, č. 202001106-4-0-0-TS-100-0, č. 202001108-4-0-0-TS-100-0.

Dotknuté vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“), sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III. Kotvenie potrubí je zaradené medzi VZ, ktoré sú podľa vyššie uvedeného zaradené do BT IV. Dokumentáciu VZ bezpečnostnej triedy IV, ktorá je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, podľa § 6 a § 8 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. nie je potrebné predkladať úradu na schválenie.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. IPR M20005 (NZ č. 50747013) „Realizačný projekt pre realizáciu nápravných opatrení SKK EMO12 (1. a 2. blok)“, č. dokumentu 202001102-4-P-0-0-1-0, rev. 00, č. dokumentu 202001102-4-P-0-0-11-0, rev. 00, č. dokumentu 202001102-4-P-0-0-21-0, rev. 00, č. dokumentu 202001102-4-P-0-0-31-0, rev. 00.
2. IPR M20005 (NZ č. 501812164) „Realizačný projekt SEO EMO12 na základe nápravných opatrení SEDYC – výpočtové hodnotenie (2. blok)“, č. dokumentu 202001108-4-P-0-0-1-0, rev. 00, č. dokumentu 202001108-4-P-0-0-21-0, rev. 00, č. dokumentu 202001108-4-P-0-0-31-0, rev. 00, č. dokumentu 202001106-4-P-0-0-1-0, rev. 00, č. dokumentu 202001106-4-P-0-0-21-0, rev. 00, č. dokumentu 202001106-4-P-0-0-31-0, rev. 00, č. dokumentu 202001106-4-P-0-0-41-0, rev. 00.
3. Montážna dokumentácia TŠ-172, (NZ č. 501747013 a č. 501812164), ktorá obsahuje:  
Technologický postup, č. dokumentu TP-PFS-2021-117\_00,  
Plán kontrol a skúšok , č. dokumentu PKS-PFS-2021-113\_00,  
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, č. dokumentu BOZP-PFS-2021-222\_00,  
Bezpečný pracovný postup – Zváracie práce, zámočnicke práce, montážne práce, č. dokumentu BOZP-PFS-2021-223\_00,  
Analýza rizík, č. dokumentu BOZP-PFS-2021-224\_00.
4. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 písm. a) až g) vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Predložená dokumentácia k predmetnej projektovej zmene obsahuje plnenie požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetným zmenám na jadrovom zariadení úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 07.02.2022

generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Juraj Homola  
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov  
a vyradovania jadrových zariadení

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: