

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3546-2024; 11223/2024

Trnava

17. 12. 2024



ROZHODNUTIE č. 548/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre systém obmedzenia výkonu reaktora, systém pohavarijného monitorovania, systém riadenia ťažkých havárií, napájacie skrine pre RPS, RLS, PAMS, SAMS (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 4 plánov kvality č. PNM34524062, rev. 03, PNM34525064, rev. 03, PNM34525066, rev. 05, PNM34526062, rev. 10) zariadení bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre 3. a 4. blok JZ Mochovce.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 4. 9. 2024 zn. SE/00001/011636/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 5. 9. 2024 správne konanie vo veci:

- schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre systém obmedzenia výkonu reaktora, systém pohavarijného monitorovania, systém riadenia ťažkých havárií,

napájacie skrine pre RPS, RLS, PAMS, SAMS (vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) v rozsahu kapitoly č. 4 plánov kvality č. PNM34524062, rev. 03, PNM34525064, rev. 03, PNM34525066, rev. 05, PNM34526062, rev. 10) zariadení BT II a III pre 3. a 4. blok JZ Mochovce.

Predkladané požiadavky na kvalitu predmetných VZ pre 3. a 4. blok JZ Mochovce sú obsiahnuté v nasledovnej dokumentácii č.:

1. 8-PCP/6090, vyd. 04, rev. 00, Pracovný postup – Skúšky zariadení SKR za prevádzky a po oprave.

Predkladaný dokument je metodický dokument, ktorý stanovuje rozsah skúšania za prevádzky a po oprave zariadení SKR (ďalej len „SKR“) pre 3. a 4. blok JZ Mochovce. Dokument popisuje stratégiu skúšok a testovaní určitých systémov/zariadení SKR, základné princípy, spôsoby testovania a uvádzania do prevádzky po oprave a za prevádzky.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že obsahuje nedostatky a telefonicky a mailovou formou vyzval žiadateľa o vyjasnenie nedostatkov. Žiadateľ vyjasnil rozporné veci a následne bolo nutné opraviť nekompletné vyznačenie konkrétnych požiadaviek na kvalitu v predmetnom dokumente pre konkrétne VZ uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Opravené doznačenie konkrétnych požiadaviek na kvalitu VZ predkladaných na schválenie, bolo doplnením podania, ktoré žiadateľ predložil na úrad elektronickou formou – registrovaným mailom zo dňa 29. 11. 2024.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky podľa § 8 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správny súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika