

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3773-2022; 4/2023

Trnava

3. 1. 2023



## ROZHODNUTIE č. 1/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – tieniace dosky, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – tieniace dosky a prekrytie v rozsahu kapitoly č. 2 dokumentu č. PNM34201734, rev. 04, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 3. bloku JE EMO

a

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality číslo PNM34201734, rev. 04.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu č. PNM34201734, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 353/2010 a ruší sa platnosť požiadaviek na kvalitu VZ podľa dokumentov č. PNM34088144, rev. 06, č. PNM34202872, rev. 02, schválených rozhodnutiami č.

804/2012 a č. 545/2015. Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutím č. 804/2012 zostávajú v platnosti.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 8. 11. 2022 zn. SE/2022/037649 začal dňom 9. 11. 2022 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ podľa výrokovvej časti tohto rozhodnutia pre 3. blok JE EMO.

Zmena dokumentácie systému manažérstva kvality a tým zmena požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ bola vykonaná z dôvodu preradenia tieniacej dosky zo seizmickej kategórie 2b do seizmickej kategórie 2a ako je uvedené v pláne kvality č. PNM34201734, rev. 04, kapitola č. 2.1.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2b, 2a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženého plánu kvality v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a prílohy č. 7 písm. h), l) bod 2 až 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34088144, rev. 11, „Technické podmínky pro desky a biologická stínění“,
- 2) PNM34202872, rev. 06, „Výpočtová dokumentace prováděcího projektu“.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole č. 2.1 predmetného PLKVZ. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Ladislav Haluška  
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika