

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 932-2025; 61/2025

Trnava

8. 1. 2025



ROZHODNUTIE č. 8/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – atmosferické uzatváracie výpustné ventily pary v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality č. PNM34155155, rev. 04, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Potrubie sekundárneho okruhu, pre 4. blok JE Mochovce

a

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality VZ –

Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Atmosferické uzatváracie výpustné ventily pary, č. PNM34155155, rev. 04.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ definovaných v pláne kvality č. PNM34155155, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 806/2012 a zároveň sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumentoch č. PNM34155170, rev. 00, č. PNM34155142, rev. 01, č. PNM34155159, rev. 00, č. PNM34155146, rev. 03, č. PNM34155136, rev. 06, schválených rozhodnutím úradu č. 806/2012.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami č. 806/2012 a 253/2024 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11. 9. 2024 č. SE/00001/011900/2024 začal dňom 12. 9. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – atmosferické uzatváracie výpustné ventily pary v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality č. PNM34155155, rev. 04 pre 4. blok JE Mochovce a vo veci schválenia zmien v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ podľa výrokovvej časti tohto rozhodnutia pre 4. blok JE Mochovce.

Predmetom zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality a zmien v požiadavkách na kvalitu dotknutých VZ je výmena poškodeného pohonu armatúry typu SAN 16.1 za ekvivalentnú náhradu nového pohonu SAN 16.2 v rozsahu kapitoly č. 1 predmetného plánu kvality. Pôvodný typ pohonu armatúry SAN 16.1 je zastaraný, nevyrába sa. Ďalšou zmenou v požiadavkách na zabezpečovanie kvality je doplnenie chýbajúcich informácií v súlade s §8 ods. 12 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. – požiadavky na materiál.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 483/2024 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil a preukázal vykonanie kvalifikácie predmetných VZ metódou – typová skúška na ich požadovanú funkčnú spôsobilosť a predpokladané účinky prostredia na projektom uvažované podmienky vrátane seizmickej odolnosti počas uvádzania do prevádzky, prevádzky, vyradovania, uzatvárania úložiska a počas havárií. Rozhodnutie č. 483/2024 nadobudlo právoplatnosť 6. 11. 2024.

Úrad obdržal doplnenie podania listom č. SE/00001/016535/2024 z 11. 12. 2024, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 11176/2024 dňa 13. 12. 2024 (obnovenie správneho konania). Podanie je zároveň plnením podmienok z rozhodnutia č. 483/2024 o prerušení správneho konania. Žiadateľ doplnil podanie o zrevidovaný dokument č. PNM34155155, rev. 04 – Plán kvality vybraných zariadení – 2. etapa – Atmosferické uzatváracie výpustné ventily pary a nový dokument č. PNM34609019, rev. 01 – Kvalifikačný report pohonov AUMA SAN/SARN2.

Po posúdení predloženého plánu kvality úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložené požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až e), l) bod 2 až 5, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34155170, rev. 04 – Zbierka údajových listov armatúr pre ASDIV plynové armatúry – elektricky ovládané PS/DPS – Potrubie sekundárneho okruhu,
- 2) PNM34155142, rev. 02 – Návod na údržbu a prevádzku – ASDIV armatúry,
- 3) PNM34155159, rev. 02 – Výkres zostavy ventilu ASDIV s elektrickým pohonom PS/DPS – Potrubie sekundárneho okruhu,
- 4) PNM34155146, rev. 05 – Kvalifikačný program,
- 5) PNM34155136, rev. 08 – Plán kontrol a skúšok pre bezpečnostnú triedu 2 elektricky ovládaných ASDIV,
- 6) PNM34609015, rev. 01 – Výkresy elektrických pohonov Auma -BT II – Blok 4,
- 7) PNM34609017, rev. 01 – PKS – Plán kontrol a skúšok pohonov Auma – BT II – Výroba,
- 8) PNM34609019, rev. 01 – Kvalifikačný report pohonov AUMA SAN2/RARN2.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole č. 1 a 2 predmetného plánu kvality. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika