



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 784/2022, spis UJD SR 944-2022 (UJD SR 3635-2021)

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 4 6 / 2 0 2 2

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektovej zmeny

IPR M20005 (NZ č. 501833528) „Realizácia projektov úprav SEO vybranej skupiny komponentov primárneho okruhu, KPSAG 1. časť – TŠ194“.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 10.11.2021 zn. SE/2021/038475/PJ začal dňom 15.11.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu IPR EMO M20005 (NZ č. 501833528) – Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2 „Realizácia projektov úprav SEO vybranej skupiny komponentov primárneho okruhu, KPSAG 1. časť- TŠ194“.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 341/2021 zo dňa 22.11.2021 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom riaditeľky odboru 320 č. 8559/2021 zo dňa 22.11.2021.

Úrad prijal dňa 28.01.2022 záväzné stanovisko MŽP SR č. 474/2022-1.7./sr 5051/2022 zo dňa 26.01.2022 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov **záväzné stanovisko** v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povolovacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny **IPR EMO M20005 (NZ č. 501833528) – Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2 „Realizácia projektov úprav SEO vybranej skupiny komponentov primárneho okruhu, KPSAG 1. Časť – TŠ194“** na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 v jadrovej elektrárni v Mochovciach je z koncepcného hľadiska v **súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami. V rámci posúdenia MŽP SR konštatuje, že v rámci predmetného projektu nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Predmetom uvedeného projektu je realizácia nápravných opatrení vyplývajúcich z výpočtového a nevýpočtového hodnotenia potrubných trás, nádrží a armatúr, ktoré nedosiahli hraničnú seizmickú odolnosť $HCLPF_{EMO12} \geq 0,15g$. V prevažnej miere sa jedná o úpravu kotvenia jednotlivých zariadení prípadne o úpravu podpier potrubných systémov.

Na základe výzvy úradu žiadateľ doplnil podanie listom zn. SE/2021/0044458/Ga zo dňa 22.12.2021 o montážnu dokumentáciu TŠ-194.

Dotknuté vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“), sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a N. Kotvenie potrubí je zaradené medzi VZ, ktoré sú podľa vyššie uvedeného zaradené do BT IV. Dokumentáciu VZ bezpečnostnej triedy IV, ktorá je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, podľa § 6 a § 8 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. nie je potrebné predkladať úradu na schválenie.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. RP IPR M20005 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – realizačná dokumentácia: č. dokumentu

S200139-4-P-0-0-240-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-080-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-070-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-060-1, rev. 01, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-050-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-040-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-030-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-020-0, rev. 00, č. dokumentu S200139-4-P-0-0-010-0, rev. 00.

2. Montážna dokumentácia TŠ-194, (NZ č. 501833528), ktorá obsahuje:
Technologický postup, č. dokumentu TP-PFS-2021-123_00,
Plán kontrol a skúšok, č. dokumentu PKS-PFS-2021-119_00,
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, č. dokumentu BOZP-PFS-2021-237_00,
Bezpečný pracovný postup – Zváracie práce, zámočnicke práce, montážne práce, č. dokumentu BOZP-PFS-2021-238_00,
Analýza rizík, č. dokumentu BOZP-PFS-2021-239_00.
3. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 písm. a) až g) vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Predložená dokumentácia k predmetnej projektovej zmene obsahuje plnenie požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetným zmenám na jadrovom zariadení úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 14.02.2022

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení

Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov
a vyradovania jadrových zariadení

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: