



Číslo: 6320/2023, spis číslo: ÚJD SR 2702-2023

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 246/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10788/T

dočasnú zmenu v prevádzkových predpisoch s názvom

1. 9-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 v bode 3.6.1 Prevádzka VZT systémov v dlhodobom sklade (DS), LP 3.6.1.2 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania pre zásobné objemy
2. 9-LAP-002 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 v bode 3.6.1 Prevádzka VZT systémov v dlhodobom sklade (DS) písm. A) Odôvodnenie cieľa a spôsob jeho dosiahnutia

v navrhovanom znení s platnosťou do **15.09.2023**.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 30.06.2023 zn. 2023/04878/2400/Gal začal dňom 04.07.2023 správne konanie vo veci schválenia dočasnej zmeny v prevádzkových predpisoch 9-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 a 9-LAP-002 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 s platnosťou do 15.09.2023.

Súčasťou podania bola správa „Nezávislé hodnotenie bezpečnosti podľa požiadaviek vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. k realizácii zmeny na JZ JE A1 „rekonštrukcia VZT systému HVB JE A1“ – Dočasná zmena v PP 9-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1 a PP 9-LAP-002 Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1 podľa § 2 písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z.“.

Dočasná zmena limitnej podmienky LP 3.6.1 Prevádzka VZT systémov v dlhodobom sklade (DS) na dobu 12 hodín je vyvolaná realizáciou zmeny na JZ JE A1 z dôvodu rekonštrukcie vzduchotechnického systému v hlavnom výrobnom bloku jadrového zariadenia JE A1, ktorá bola schválená rozhodnutím úradu č. 164/2022. Uvedeným rozhodnutím bola zároveň schválená aj dokumentácia systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení pre rekonštrukciu VZT systému HVB JE A1.

Pre realizáciu činností podľa programu prác č. 9-PRG-12/2400/2022 „Rekonštrukcia VZT systému HVB JE A1, kap. 5.2.11 Realizačné práce v m. č. 47, -5,50 m“ je nutné zrealizovať krátkodobé odpojenie časti potrubnej vetvy VZT systému O-13a v m. č. 47, pričom potrubná vetva VZT systému O-13a v m. č. 47 so zaústením do m. č. 319 bude zaslepená. Predmetná časť VZT systému O-13a bude prepojená na nový budovaný VZT systém O-12a pre zabezpečenie odsávania m. č. 48, 49, 50, 51, 52 a 53. Toto krátkodobé odstavenie VZT systému O-13a bude po dobu 12 hodín a počas tejto doby nebude zabezpečené odsávanie vzdušiny z priestorov dlhodobého skladu v JE A1 tak, ako je uvedené v prevádzkovom predpise 9-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 1, resp. v odôvodnení limitnej podmienky LP 3.6.1 Prevádzka VZT systémov v dlhodobom sklade (DS), bod A) Odôvodnenie cieľa a spôsob jeho dosiahnutia v prevádzkovom predpise 9-LAP-002 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 1.

Listom zn. 2023/05550/2400/Gal zo dňa 31.07.2023 bola žiadosť doplnená o upravené znenie limitnej podmienky a jej odôvodnenie.

Na základe predloženého hodnotenia vplyvu na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov možno konštatovať, že dočasná zmena LaP nemá vplyv na jadrovú bezpečnosť. Počas doby predmetného odstavenia VZT systému O-13a nebudú realizované žiadne činnosti nakladania s PDS v dlhodobom sklade a v zmysle požiadaviek na kontrolu v kapitole 3.6.1.5 PP 9-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 bude kontrolovaná radiačná situácia v priestoroch DS na objemovú aktivitu aerosólov pracovníkom radiačnej kontroly JAVYS, a. s. Odstávka VZT systému O-13a a práce prepojenia vetvy VZT systému v m. č. 47 SO 32 budú realizované v termíne, kedy bude prítomný minimálny počet pracovníkov v kontrolovanom pásme SO 30 a 32 a nebudú vykonávané činnosti v priestoroch odsávaných VZT systémom O-13a, a nebudú v prevádzke zariadenia a technológie odsávané VZT systémom O-13a.

Požadovaná dočasná zmena limitnej podmienky 3.6.1.2 vyplývajúcej z odstavenia vzduchotechnického systému O-13a nebude mať negatívny vplyv na tvorbu aerosólov a na radiačnú situáciu v priestore dlhodobého skladu, nakoľko dlhodobý sklad bude v čase odstávky VZT systému uzatvorený a nebudú v jeho priestore vykonávané žiadne činnosti, čím nedôjde k šíreniu aerosólov do okolitých priestorov SO 30.

Vzhľadom k tomu, že uvedená činnosť nie je odchýlkou od Plánu III. a IV. etapy vyradovania JE A1, bola posúdená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úrad už disponuje vydaným Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2292/2015-3.4/hp a Záväzným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 38819/2016-1.7/hp. nebolo potrebné v tomto konaní uvedené stanoviská k žiadosti predkladať.

Na základe preskúmania a posúdenia dokumentácie úrad dospel k záveru, že dočasná zmena v prevádzkových predpisoch 9-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 a 9-LAP-002 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyradovania JZ JE A1, vydanie č. 3, revízia č. 2 spĺňajú podmienky vyžadované § 25 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave, dňa 07.08.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností