



Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava 2

## ROZHODNUTIE č. 64/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

### na realizáciu

**projektovej zmeny IPR M20005 TŠ 152 Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2, časť NZ 501805071 „Opravy podstavových betónov potrubí výtlaku ČTVD“ Realizačný projekt – 1. a 2. časť**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

### s c h v a ľ u j e

**požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO v rozsahu predloženej projektovej a realizačnej dokumentácie pre 1. a 2. blok časť projektu NZ 501805071.**

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 15.11.2021 zn. SE/2021/039063/Ga začal dňom 18.11.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny VZ 1. a 2. bloku JE EMO, ako aj vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom riaditeľky odboru 320 č. 8579/2021 zo dňa 22.11.2021 a zároveň prerušil toto správne konanie rozhodnutím úradu č. 342/2021.

Úrad prijal dňa 09.02.2022 záväzné stanovisko MŽP SR č. 474/2022-1.7./sr 7866/2022 zo dňa 07.02.2022 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov **záväzné stanovisko** v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelenie súhlasu s realizáciou projektu IPR M20005 (NZ č. 501805071) „Opravy podstavových betónov potrubí výtlaku ČTVD“ Realizačný projekt – 1. a 2. časť, ako aj schválenie požiadaviek na kvalitu seizmického z odolnosti dotknutých VZ, je z koncepcného hľadiska v **súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami MŽP SR vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami.

Predmetom projektovej zmeny IPR M20005, časť projektu NZ 501805071, je oprava betónových základov pod klapkami, podperami a výtlačnými kolektormi na výtlaku čerpadiel TVD, ktoré boli identifikované ako poškodené, v stavebnom objekte Čerpacej stanice technickej vody dôležitej JE Mochovce.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

Realizačná dokumentácia 1. časť projektu NZ 501805071:

1. Realizácia projektu opravy podstavových betónov potrubia výtlaku ČS TVD, TŠ/52010/2021/M20005/152, rev. 01.
2. Dokumentácia prevádzkových súborov, 202002602-4-G-0-0-4-0, rev. 00.
3. Technická správa, 202002602-4-G-G1-TS-6-0, rev. 00.
4. Špecifikácia materiálov, 202002602-4-G-G1-SP-7-0, rev. 00.
5. Výkresová dokumentácia, 202002602-4-G-G1-VY-8.1, 8.2-0, rev. 00.
6. Technická špecifikácia – Riešenie odolnosti ČTVD, TŠ/52010/2021/M20005/83, rev. 00.
7. Hodnotenie seizmickej odolnosti čerpadiel TVD EMO 1,2, R105-2020-12jún, rev. 00.

Realizačná dokumentácia 2. časť projektu NZ 501805071:

8. Dokumentácia prevádzkových súborov, 2021024-4-G-0-0-4-0, rev. 00.
9. Technická správa, 2021024-4-G-G1-TS-6-0, rev. 00.
10. Špecifikácia materiálov, 2021024-4-G-G1-SP-7-0, rev. 00.
11. Výkresová dokumentácia, 2021024-4-G-G1-VY-8.1, 8.2, 8.3, 8.4-0, rev. 00.
12. Technická špecifikácia – Riešenie odolnosti ČTVD, TŠ/52010/2021/M20005/83, rev. 00.
13. Technická špecifikácia – Realizačné práce, TŠ/52010/2021/M20005/074, rev. 02.
14. Hodnotenie seizmickej odolnosti čerpadiel TVD EMO 1,2, R105-2020-12jún, rev. 00.

15. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 9 ods. 3 písm. a) až g) vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Spoločná montážna dokumentácia TŠ 152:

16. Plán kontrol a skúšok, PKS-PFS-2021-112, rev.00.
17. Technologický postup s prílohami, TP-PFS-2021-116, rev. 00.
18. Bezpečný pracovný postup, zvaracie práce, zámočnicke práce a montážne práce, BOZP-PFS-2021-226, rev. 01.
19. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, BOZP-PFS-2021-225, rev. 01.
20. Analýza rizík, BOZP-PFS-2021-227, rev. 00.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) a požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. b), c), j), k), l) body 2 a 5, písm. n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Posudzované dokumenty obsahujú špecifikácie kvality hutníckych materiálov nových častí a prídavných materiálov na zvaranie a kotvenie, bezpečný pracovný postup, detailné výkresy a výkresy priestorového rozloženia stavebných objektov, plán kontrol a skúšok montáže, technologický postup výroby a montáže, technologické postupy zvarania, protokoly o schválení postupu zvarania, ako aj stanovisko zodpovedného projektanta.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy (BT) III, nové komponenty a kotvenia sú zaradené do BT IV.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 23.02.2022

generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností  
v zastúpení Ing. Juraj Homola  
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov  
a vyradovania jadrových zariadení

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: