

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 984-2024; 4989/2024

Trnava

4. 6. 2024



ROZHODNUTIE č. 258/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - potrubné trasy 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06, 4JNF21,41,61BR001.03, 4JNF21,41,61AP001-INST s príslušenstvom, 4. bloku JE EMO

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

zmenu:

- požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ – potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 1, 2, 3 a prílohy č. 5 plánu kvality PNM34382168, rev. 06,
- požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 4, plánu kvality PNM34382168, rev. 06, okrem potrubných trás 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06, 4JNF21,41,61BR001.03, 4JNF21,41,61AP001-INST,

3. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

Plán kvality VZ – revízia IPZK C143 - Potrubné trasy s príslušenstvom, PNM34382168, rev. 06.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť:

- požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ, schválených rozhodnutím úradu č. 44/2015, 776/2015 a uvedených v dokumentoch PNM34392093, rev. 03, PNM34390888, rev. 02, PNM34390891, rev. 06, PNM34382499, rev. 01,
- požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ, schválených rozhodnutím úradu č. 776/2015 a uvedených v dokumentoch PNM34387112, rev. 02, PNM34387114, rev. 02, PNM34389518, rev. 04, PNM34394510, rev. 02, PNM34387111, rev. 02, PNM34394509, rev. 01, PNM34387113, rev. 02, PNM34392561, rev. 01, PNM34392562, rev. 01, PNM34392563, rev. 01, PNM34396001, rev. 00, PNM34396002, rev. 00, PNM34396276, rev. 00, PNM34396277, rev. 00, PNM34396278, rev. 00, PNM34396279, rev. 00, PNM34396280, rev. 00, PNM34396281, rev. 00, PNM34396283, rev. 00, PNM34396285, rev. 00, PNM34396287, rev. 00, PNM34396300, rev. 00, PNM34396301, rev. 00, PNM34396302, rev. 00, PNM34391624, rev. 00, PNM34396000, rev. 00, PNM34396274, rev. 00, PNM34396275, rev. 01,
- PLKVZ PNM34382168, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 776/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 02. 08. 2023 zn. SE/00082/009595/2023 začal dňom 04. 08. 2023 správne konanie vo veci schválenia:

- a) požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – potrubné trasy 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06 s príslušenstvom,
- b) zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu prílohy č. 1 a č. 2 plánu kvality PNM34382168, rev. 05,
- c) zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality PNM34382168, rev. 05, čiastkového prevádzkového súboru Systém havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora, 4. bloku JE EMO.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 285/2023 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil upravené a doplnené dokumenty, tvoriace predmet žiadosti. Rozhodnutie č. 285/2023 nadobudlo právoplatnosť 11. 09. 2023.

Dňa 09. 11. 2023 úrad dostal list zn. SE/00082/013969/2023 so žiadosťou o predĺženie termínu plnenia podmienok z rozhodnutia úradu č. 285/2023 o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení dôvodov s novou lehotou súhlasil a rozhodnutím č. 385/2023 zo dňa 22. 11. 2023 predĺžil lehotu na doplnenie podania o 60 dní.

Dňa 09. 01. 2024 úrad dostal list zn. SE/00001/000218/2024 so žiadosťou o ďalšie predĺženie termínu plnenia podmienok z rozhodnutia úradu č. 285/2023 o ďalších 60 dní. Úrad po posúdení dôvodov s

novou lehotou súhlasil a rozhodnutím č. 31/2024 zo dňa 16. 01. 2024 predĺžil lehotu na doplnenie podania o ďalších 60 dní.

Listom č. SE/00001/003521/2024 zo dňa 08. 03. 2024, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 2323/2024 dňa 11. 03. 2024, žiadateľ doplnil svoje podanie a rozšíril rozsah dotknutých VZ vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ o potrubné trasy 4JNF21,41,61BR001.03, 4JNF21,41,61AP001-INST, zmenil rozsah dotknutých VZ vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ o potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 4 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, zmenil rozsah dotknutých VZ vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ o potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 1, 2, 3, 5 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, a predložil nové revízie dokumentov PNM34389518, rev. 11, PNM34396000, rev. 10 a novú revíziu plánu kvality PNM34382168, rev. 06. Úrad následne obnovil prerušené správne konanie. Podľa informácií z listu č. SE/00001/003521/2024 je dokument PNM34396285, rev. 01, predložený žiadosťou zn. SE/00082/009595/2023, bezpredmetný, nakoľko zmeny požiadaviek na kvalitu v ňom uvedené sa týkajú nevybraných zariadení.

Žiadateľ doplnil svoju žiadosť listom zn. SE/00001/007233/2024 zo dňa 28.05.2024, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 4804/2024 dňa 29. 05. 2024 o nové revízie dokumentov PNM34390888, rev. 06, PNM34393474, rev. 01.

Zmeny spočívajú v zosúladiení identifikačných údajov potrubných trás s vykonávacím projektom a v úpravách potrubných trás v rozsahu kapitoly 3.2 plánu kvality č. PNM34382168, rev. 06.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - potrubné trasy 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06, 4JNF21,41,61BR001.03 s príslušenstvom sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Vykonávací projekt - Pevnostné výpočty potrubných vetiev - Návrhová špecifikácia, PNM34388690, rev. 01,
2. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396277, rev. 06,
6. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396279, rev. 04,
7. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396281, rev. 05,
8. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05,
9. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,
10. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - Výroba uložení potrubí, PNM34390891, rev. 08,
11. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396000, rev. 10,
12. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396001, rev. 09,
13. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396002, rev. 09,
14. Vykonávací projekt - Nevýpočtové hodnotenie potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť - Potrubie malého priemeru, PNM34393474, rev. 01.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky potrubných trás 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06, 4JNF21,41,61BR001.03 s príslušenstvom nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu, dokumentácia sa nevypracováva. V priebehu životného cyklu predmetných VZ môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - potrubné trasy 4JNF21,41,61AP001-INST s príslušenstvom sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Vykonávací projekt - Pevnostné výpočty potrubných vetiev - Návrhová špecifikácia, PNM34388690, rev. 01,
2. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,
6. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396000, rev. 10,
7. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396001, rev. 09,
8. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396002, rev. 09,
9. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05,
10. Vykonávací projekt - Nevýpočtové hodnotenie potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť - Potrubie malého priemeru, PNM34393474, rev. 01.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky potrubných trás 4JNF21,41,61AP001-INST s príslušenstvom nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu, dokumentácia sa nevypracováva. V priebehu životného cyklu predmetných VZ môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

Po posúdení predložených dokumentov k potrubným trasám 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06, 4JNF21,41,61BR001.03, 4JNF21,41,61AP001-INST úrad dospel k záveru, že tieto spĺňajú požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. a) – f), h), j), k), l), n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 1 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, menia a dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky na kvalitu dotknutých VZ a sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
2. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,
3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - Výroba uložení potrubí, PNM34390891, rev. 08,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34387112, rev. 04,
6. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34387114, rev. 04,

7. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,

8. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05

Nové požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 2 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, menia a dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky na kvalitu dotknutých VZ a sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
2. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,
3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - Výroba uložení potrubí, PNM34390891, rev. 08,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34387112, rev. 04,
6. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34387114, rev. 04,
7. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34394510, rev. 05,
8. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,

9. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05.

Nové požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 3 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, menia a dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky na kvalitu dotknutých VZ a sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
2. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,
3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - Výroba uložení potrubí, PNM34390891, rev. 08,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34387111, rev. 04,
6. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34394509, rev. 04,
7. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,

8. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05.

Nové požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ - potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 4 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, okrem potrubných trás 4JMN23,43BR001.04, 4JMN63BR001.06, 4JNF21,41,61BR001.03, 4JNF21,41,61AP001-INST, menia a dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky na kvalitu dotknutých VZ a sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
2. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,

3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - Výroba uložení potrubí, PNM34390891, rev. 08,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34387112, rev. 04,
6. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34387113, rev. 04,
7. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34387114, rev. 04,
8. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34392561, rev. 05,
9. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34392562, rev. 05,
10. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34392563, rev. 06,
11. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396001, rev. 09,
12. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396002, rev. 09,
13. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34396276, rev. 05,
14. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396277, rev. 06,
15. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34396278, rev. 05,
16. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396279, rev. 04,
17. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34396280, rev. 09,
18. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396281, rev. 05,
19. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396283, rev. 01,
20. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396287, rev. 01,
21. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396300, rev. 02,
22. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396301, rev. 03,
23. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396302, rev. 01,
24. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34394510, rev. 05,
25. Plán kontrol a skúšok – Program predprevádzkových a prevádzkových kontrol, PNM34391624, rev. 04,
26. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,
27. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396000, rev. 10,
28. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05.

Nové požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ - potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu kapitoly č. 16 prílohy č. 5 plánu kvality PNM34382168, rev. 06, menia a dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky na kvalitu dotknutých VZ a sú obsiahnuté v dokumentoch:

1. Technická dokumentácia - Výroba potrubných dielov a príslušenstva, PNM34392093, rev. 05,
2. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby, výroba, vstupné kontroly a skladovanie - Potrubné diely BT I-III, (4. blok), PNM34390888, rev. 06,
3. Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - Výroba uložení potrubí, PNM34390891, rev. 08,
4. Návrhové výpočty potrubných dielov v rozsahu dodávky ENSECO, PNM34382499, rev. 05,
5. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34392562, rev. 05,

6. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396001, rev. 09,
7. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396002, rev. 09,
8. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34396274, rev. 01,
9. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396275, rev. 03,
10. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34396276, rev. 05,
11. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396277, rev. 06,
12. Plán kontrol a skúšok - Montáž hlavných potrubných trás, PNM34396278, rev. 05,
13. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396279, rev. 04,
14. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396281, rev. 05,
15. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396283, rev. 01,
16. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34394510, rev. 05,
17. Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 - Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34389518, rev. 11,
18. Plán kontrol a skúšok - Montáž vedľajších potrubných trás, PNM34396000, rev. 10,
19. Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce, PNM34088367, rev. 05.

Po posúdení predložených dokumentov v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona úrad dospel k záveru, že tieto spĺňajú požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. a) – f), h), j), k), l), n), o), § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženého plánu kvality PNM34382168, rev. 06, v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že tento v primeranej miere spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 diel II písm. a) – r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotenú VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b, 2a, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy I, II, III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika